ROZVINUTÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:50



LEGENDA

PK1,2	STAVEBNICE KASKÁDOVÉ KOTELNY 90 kW 2x TEPLOVODNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 1.50 VÝKON 45 kW, ZEMNÍ PLYN 2,0 kPa, 4,9 m3/h UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU C, SOUČÁST PROJEKTU VYTÁPĚNÍ
KKPs	KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ, STÁVAJÍCÍ
MKs	MEZIPŘÍRUBOVÁ RUČNÍ UZAVÍRACÍ KLAPKA, STÁVAJÍCÍ
MKs	MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA, STÁVAJÍCÍ
FPs	PLYNOVÝ FILTR PŘÍRUBOVÝ, STÁVAJÍCÍ
RSs	REGULAČNÍ SOUPRAVA DVOJITÁ, 2x ALz−6U/BD, ROK VÝROBY 2003, STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PŘETLAK 150 kPa, VÝSTUPNÍ PŘETLAK 2,0 kPa, MAX. PRŮTOK 190 m3/h
Gs65	ROTAČNÍ PLYNOMĚR ELSTER G 65, PRŮTOK MIN−MAX 0,6−100 m3/h FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ PŘI PŘETLAKU 2,0 kPa, STÁVAJÍCÍ
M2s	TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, ROZSAH 0−600 kPa, STÁVAJÍCÍ
M3s	TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, ROZSAH 0−6 kPa, STÁVAJÍCÍ
G10	MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G 10, PRŮTOK MIN−MAX 0,1−16 m3/h PŘÍPOJKY DN 40, ROZTEČ 280 mm PODRUŽNÉ MĚŘENÍ PŘI PŘETLAKU 2,0 kPa
M1	TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, ø100, ROZSAH 0−4 kPa VENTIL TLAKOMĚROVÝ TŘÍCESTNÝ, SMYČKA PŘÍVAŘOVACÍ
KK	KULOVÝ KOHOUT, PLYN
Z	ZÁTKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
PH20	PŘÍPOJOVACÍ HADICE NEREZ GAS DN 20, DÉLKA 0,6 m

NAVRŽENÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ OCELOVÉ

PŮVODNÍ ZACHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ OCELOVÉ



SADA

PROJEKTANT	JOSEF NAVRKAL, SUCHOHRDELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021		
KAT. ÚZEMÍ	ČESKÉ KŘÍDLOVICE, 608904	MÍSTO STAVBY	PARCELA ST. 136
INVESTOR	DOMOV BOŽICE p.o., BOŽICE 188, 67164 BOŽICE		
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
STAVBA	**DOMOV BOŽICE, SPRÁVNÍ BUDOVA** **REKONSTRUKCE TEPELNÉ SOUSTAVY**	FORMÁT	4x A4
		ZAK. ČÍSLO	06/2019
OBJEKT	**SO−01 SPRÁVNÍ BUDOVA**	DATUM	08/2019
PROFESE	**PLYNOVOD**	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	**ROZVINUTÝ ŘEZ**	**1:50**	**D.1.4.204**