



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 96243/2020
Sp. zn.: S - JMK 64857/2020
Vyřizuje: Mgr. Vančurová
Telefon: 541 651 453
Počet listů: 3
Počet příloh/listů:
Datum: 8. 7. 2020

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace XI

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Hustopeče**
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-018282

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 26. 6.2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XI/1:

„Dotaz č. 1

V dokumentu s názvem DSH_DPS_D_01_11_03_14_TAB_B-Koupelny zadavatel požaduje čisticí kartáč s knoflíkem pro dezinfekční přípravek a přípojnou hadici u položky „D+M elektrické zvedací vany, dle B01“.
Účastníkem nabízené řešení obsahuje místo kartáče samostatnou dezinfekční sprchu, akceptuje zadavatel toto řešení?

Dotaz č. 2

V dokumentu s názvem DSH_DPS_D_01_11_03_14_TAB_B-Koupelny zadavatel požaduje u položky D+M sprchového vozíku, dle B02, Délka zdvihu °320 mm, Pracovní rozsah °570-890 mm. Požaduje zadavatel u této položky zdvih na elektrický nebo hydraulický pohon?

Co zadavatel požaduje v specifikaci délky zdvihu °320 mm? Je pojem délka zdvihu stejný jako pracovní rozsah = výška zdvihu?

Účastníkem nabízené řešení má pracovní rozsah – výšku zdvihu 540-865 mm = 325 mm. Akceptuje zadavatel toto řešení?

Dotaz č. 3

V dokumentu s názvem DSH_DPS_D_01_11_03_15_TAB_Q - rehabilitace zadavatel uvádí u položky -D+M vířivé vany na horní končetiny, ref. Standard, např. Coral Lymfa, dle Q07 rozměry výrobku (d x š x v) °950 x 870 x 1050 mm.

Účastníkem nabízené řešení má rozměry výrobku (d x š x v) 950/890 mm x 940 mm x 960 mm. Akceptuje zadavatel účastníkem nabízené rozměry výrobku?

Dotaz č. 4

V dokumentu s názvem DSH_DPS_D_01_11_03_15_TAB_Q - rehabilitace zadavatel uvádí u položky -D+M vířivé vany na dolní končetiny, ref. standard, např. Lastura Profi, dle Q08 rozměry výrobku (d x š x v) °880 x 760 x 790-815 mm.

Účastníkem nabízené řešení má rozměry výrobku (d x š x v) 880/750 mm x 890 mm x 550 mm Akceptuje zadavatel účastníkem nabízené rozměry výrobku?“

Odpověď č. XI/1:

Zadavatel v této věci uvádí následující:

ad Dotaz č. 1, 3 a 4: Uchazeč dodrží řešení uvedené v uveřejněné projektové dokumentaci. Pouze v případě kdy výrobci nahradili/inovovali některé své výrobky (nebo materiály používané v těchto výrobcích) odpovídající době zpracovávání stávající projektové dokumentace pro provádění stavby Domova za výrobky nové/inovované, je v rámci předmětu plnění veřejné zakázky požadována aktualizace stávající projektové dokumentace zohledňující i výše uvedené takovým způsobem, aby nedošlo ke snížení standardů, ale spíše k naplnění předpokladu, že výrobek (materiál), kterým výrobce nahradil/inovoval výrobek (materiál) poplatný době zpracovávání stávající projektové dokumentace pro provádění stavby Domova, standard kvality díla zvýší.

ad Dotaz č. 2: Uchazeč se bude řídit specifikací v uveřejněné projektové dokumentaci:

B02 - Sprchový vozík (ref. standard např. ARJO Concerto)

Sprchový vozík určený pro převoz ležících pacientů z lůžka pod sprchu a sprchování přímo na vozíku. Široká a měkká matrace zajišťující pohodlí pacienta a umožňující jeho otočení dovolující umytí zad. Snadno snímatelná matrace a naklápěcí stůl usnadňují čištění a desinfekci vozíku.

Sprchový vozík vybavený lehátkem s mírným sklonem pro odtok vody. Automatické vyrovňování do roviny při spuštění vozíku na lůžko. Sklopný stůl se sklopnými postranicemi se dvěma bezpečnostními západkami proti uvolnění.

Měkká matrace s odtokovými kanálky. Podložka hlavy a zátka odpadu. Fixace horizontálního vyrovnění. Hydraulický zvedací sloup a nožní pedál pro zvedání a spouštění sprchového stolu / lůžka nebo elektrický zdvih a spouštění ovládané dálkovým ovladačem. Čtyři kolečka s brzdami. Matrace, polštář a plastické kryty modré, podvozek, stůl a postranice bílé. Délka 1900 mm.

Technické údaje

Délka zdvihu 320 mm Pracovní rozsah 570-890 mm Max. zátěž 150 kg Šířka 760 mm Materiál stůl/lůžko z polyesteru zesíleného sklolaminátem, matrace a podhlavník plněné polyether pěnovkou a povlečené samozhášecí PVC-tkaninou

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neposkytl odpověď na dotaz č. XI/1 ve lhůtě tří pracovních dnů po jeho doručení, jak ukládá Zákon, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 Zákona lhůtu pro podání nabídek o čtyři pracovní dny, tj. **do 28. 7. 2020 do 10:00 hod.**

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru