

Rajhrad 10. 7. 2020

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

A) Někteří z dodavatelů se dne 7. 7. 2020, resp. 8. 7. 2020 písemně požadují upřesnit výše uvedenou zakázku - citace:

1. V zadávací dokumentaci jsme nenašli PBŘ, na které se odkazuje stanovisko HZS ze dne 7.4.2020, prosíme o zaslání PBŘ.
2. V zadávacím VV ad 1) nejsou uvedeny přenosné hasicí přístroje, pokud je PBŘ požaduje, prosíme o doplnění a zaslání opraveného VV, ad 2) položka č. 190

190	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	ks	20,00000
-----	--------------	---	----	----------

ž 20 ks, přitom počet dodávaných doplňků je 23 ks, prosíme o opravu VV:

191	551492	M+D Zrcadlo lepené 450 x 600 mm	kus	3,00000
192	55149013R1	Zásobník plast na papírové ručníky SLZN 21Z	kus	4,00000
193	55149021R1	Dávkovač tek. mýdla SLZN 05 obsah 1,25 l	kus	6,00000
194	55149034R1	Koš odpadkový plast SLZN 23 nástěnný 26,5 l	kus	5,00000
195	55149050R1	Kartáč WC s plast držákem univerzální SLZN 19	kus	5,00000

3. Kde v PD najdu výpis prvku - M+D Hliníkové stěny vč. doplňků (položka č. 120 rozpočtu)?

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem odpovídá písemně takto:

1. V příloze je původní PBŘ před redukcí patra a přístavby suterénu. Změna PBŘ byla zadána, ale zpracovatel jej ještě nestihl dokončit. Pracujte s tímto původním PBŘ.
2. Ad 1) v dodatkovém rozpočtu č. 1 byly doplněny položky: přenosné hasicí přístroje 34A (3ks), tabulky výstražné a bezpečnostní vyplývající z PBŘ (1 ks). Ad 2) položka č. 190 obsahuje montáž 20 ks koupelnových doplňků, což je správně. Položka č. 190 je součet všech dodávaných doplňků, tj. součet položek 192-195. Položka č. 191 se tam nezahrnuje, obsahuje totiž i montáž.
3. Položka č. 120 M+D hliníkové stěny, vč. doplňků (viz výpis) se nachází ve výpisu výplní D.1.1b-14, výplň ozn. 8/O

S pozdravem

PaedDr. Marek Kňážík, ředitel
zástupce zadavatele