SCHÉMA VYZTUŽENÍ MOSTU

PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁLY

BETON

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB POLOTY	**C25/30**	XA1
ŽB ZÁKLADY	**C30/37**	XC2, XF2, (CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB KŘÍDLA	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB STĚNY RÁMU	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE (PŘÍČEL)	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	**C30/37**	XC4, XD3, XF4 (CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	**C12/15n**	X0– Cl 1,00 – Dmax 22
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ	**C12/15n**	X0– Cl 1,00 – Dmax 22
MEZEROVITÝ BETON V PŘECH. OBLASTI	**MCB12**	X0
BETON PATKY POD ZPEVNĚNÍM	**C25/30n**	XF3– Cl 1,0 – Dmax 22
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	**C25/30n**	XF3– Cl 1,00 – Dmax 22

OCEL

BETONÁŘSKÁ OCEL **B500B**

D

SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Adam RUSSNÁK	
VYPRACOVAL	Ing. Jonáš GRATZA	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	

PRIS
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz

KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	SÚS Jihomoravského kraje, p.o.k	
AKCE		DATUM	05/2020
III-37913 Drásov most 37913-3 - PDPS, SP		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:25
SO 201 Most ev.č. 37913-3		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	20043
		ARCHIVNÍ ČÍS.	201_09_SVNK.dwg
PŘÍLOHA		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
SCHÉMA VYZTUŽENÍ MOSTU			9