
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/425 RAJHRAD PRŮTAH – PROTIHLUKOVÝ
KOBEREC

Dotaz:

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Soupis prací, kde je v objektu SO 101 Komunikace v oddílu 5 Komunikace uvedena dvakrát položka 57 Výztužná aramidová vlákna v celkovém množství 2 355 kusů. Uchazeč se domnívá, že 1 KUS = 1 sáček. V poznámce je uvedené, že 1 sáček připadne na 1 t asfaltu, avšak není uvedené hmotnostní dávkování, respektive kolik kg vláken má být v 1 sáčku. Pro adekvátní ocenění položky a tím celé stavby je nutné specifikovat hmotnostní dávkování.

Prosíme o vysvětlení nebo doplnění.

Odpověď:

Položka „výztužná aramidová vlákna“ je skutečně uvedena 2x. Vlákná se budou přidávat do obou navržených asfaltových vrstev.

Dostupná aramidová vlákna jsou dodávána v polyetylenových sáčcích o hmotnosti 0,5 kg. Dávkování je 0,5kg vláken (tedy 1 sáček) na 1t asfaltové směsi. Do asfaltové směsi se přidávají vždy celé sáčky ještě před přidáním tekutého asfaltového pojiva.

V Brně, dne 22.7.2020


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení