
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/428 IVANOVICE - DRYVICE

Dotaz k ZD č. 1:

Žádáme zadavatele veřejné zakázky **II/428 Ivanovice - Dryvice** o podání vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Soupis prací, kde je v objektu **SO 101 Silnice km 0,000 – 0,926** v oddílu **5 Komunikace** uvedena položka **56962 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm v množství 561 m2**, v poznámce je uvedeno:

TL. 100MM, šířky 0,50m, frakce 0/32 :

levostranně krajnice 383m2 : 383

pravostranně krajnice 426,7m2 : 426,7

využití vyfrézovaného recyklátu -248,7 : -248,7

celkem 383+426,7-248,7= 561m2 :

Uchazeč se domnívá, že má být provedeno 561 m2 krajnic z nakupovaného materiálu a 248,7 m2 krajnic z materiálu vyzískaného na stavbě, avšak v soupisu prací není uvedena položka, která by zahrnovala provedení krajnic z vyzískaného materiálu.

Obdobně i u objektu SO 102 Silnice km 0,926 – 3,560.

Prosíme o vysvětlení, doplnění nebo opravu položky.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upravil soupis prací. U položky 56962 v rámci SO 101 a 102 byla opravena výměra na kompletní provedení krajnice v celých délkách úseků. Ocenění položek bude zahrnovat provedení z vyzískaného materiálu i z nakupovaného materiálu.

Předpokládaná hodnota zakázky je po této úpravě 9.878.600,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek podle čl. XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 26. 8. 2020 do 10:00 hod.

V Brně, dne 3.8.2020



Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: Příloha ZD č. 4 soupis prací 3.8.2020