

DODATEČNÉ DOTAZY č. 1

Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČ: 00346292 sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245 zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Interní číslo zakázky	VZ 34-20
Název zakázky	Stabilní hasicí zařízení

K výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu obdržel dne 7. 8. zadavatel následující dotaz:

*„Obracím se na Vás ohledně Vaší poptávky na nabídku realizace GHZ akce „Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje“ dle bodu 6.1. (Systémové číslo: **P20V00001650**).*

Z dostupné dokumentace není možné odeslat fundovanou cenovou nabídku.

Nebyl zaslán kompletní projekt GHZ (chybí technická zpráva, hydraulické výpočty, nebo jiný dostatečný zdroj skutečného objemu a výšek prostoru pro ověření reálnosti) a ve výkazu výměr jsou položky, které je nutno ověřit (hasivo+láhve), nebo přepočítat (potrubí včetně fitinků - 1 kpl a podobně).

Ze zasláního půdorysu vím pouze plochu. Pro výpočet ale potřebuji i výšku místnosti a zdvojené podlahy, abych určil množství hasiva a dokázal vytvořit hydraulický výpočet.

Proto prosím o zaslání kompletního projektu, nebo výšek zmíněných prostor.“

Odpověď zadavatele:

Pro zpracování nabídky zadavatel v souladu s ustanovením čl. 6 výzvy k podání nabídek zajistil prohlídku místa plnění veřejné zakázky. **Prohlídka místa plnění je nezbytná pro zpracování nabídky.**

Nad to zadavatel doplňuje, že dodavatel, který se nebude účastnit prohlídky místa plnění, a přesto podá nabídku, bude z dalšího řízení veřejné zakázky vyloučen. Z prohlídky místa plnění bude učiněn zápis.