

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/4176 PRACE PRŮTAH 2. STAVBA, II. ETAPA

Dotaz :

SO 112.2 Přípojky nemovitostí - odvodnění

Jedná se o položku č. 2

2 0373 BR ZAJIŠTĚNÍ A SANACE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
KPL 1,000

Projektová dokumentace neobsahuje specifikaci průměru stávající kanalizace, která má být zalita popílkovou suspenzí. V technické zprávě a rozpočtu jsou jen obecné informace a tudíž nejde tato položka nacenit. Prosíme o doplnění informací.

Odpověď:

Předpokládaný průměr kanalizace je DN 500.

V Brně, dne 14.8.2020



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení