

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**II/418 OTNICE, MOST 418-008**

---

**Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:**

V TZ a ve výkrese jsou uvedeny rezervní chráničky pro sítě v římse 2 x DN110, ale neodpovídá tomu žádná položka VV. Může zadavatel tuto položku doplnit?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Osazení rezervních chrániček je zahrnuto v položce č.317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, viz technická specifikace položky. Oceňte tyto práce v rámci této položky.

V Brně, dne 17.8 2020

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení