

DODATEČNÉ DOTAZY č. 2

Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČ: 00346292 sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245 zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Interní číslo zakázky	VZ 34-20
Název zakázky	Stabilní hasicí zařízení

K výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu obdržel zadavatel následující dotazy:

- 1. Je v objektu instalován systém elektrické požární signalizace (EPS)?*
- 2. Ovládání stávajících požárních klapek na vzduchotechnice serverovny je prováděno jakým způsobem?*
- 3. Vstup do serverovny je proveden pomocí dvou dveří. Vnitřní dveře se mají směr otevírání dovnitř, což je v rozporu s bezpečnostním požadavek normy ČSN EN 15004-1, čl. 5.3. Tento normový požadavek má být součástí řešení cenové nabídky?*
- 4. Je v objektu instalován rozvaděč požární ochrany (RPO)?*

Odpovědi zadavatele:

- Ad 1) Systém EPS jako takový v objektu není nainstalován, jsou zde instalována požární čidla pod systémem EZS.
- Ad 2) Stávající požární klapky jsou ovládány mechanicky, informace o poloze jde do systému MaR
- Ad 3) Směr otevírání dveří nebylo požadováno měnit s ohledem na provoz datového centra. Tento požadavek není součástí cenové nabídky.
- Ad 4) Neení.