
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37928 NEMOJANY - PÍSTOVICE

Dotaz k ZD č. 1:

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci k výše uvedené zakázce – Soupis prací.
V oddíle 5 Komunikace je uvedena položka č.15 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
V Technické zprávě i vzorovém řezu je však u této položky uvedena tloušťka 50 mm.

Odpověď č. 1:

Zadavatel mění soupis prací, nově je použita položka č. 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM.

Předpokládaná hodnota zakázky je po této úpravě 10.403.400,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek podle čl.
XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 16.9. 2020 do 9:00 hod.

V Brně, dne 24.8.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: Příloha ZD č. 4 soupis prací 24.8.2020