



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

*Čechov*

**VIADESIGNE s.r.o.**  
**Na zahradách 1151/16**  
**690 02 Břeclav**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**  
POZ-2014-001765

**VYŘIZUJE**  
Ing. Soňa Hutterová

**DATUM**  
24.4.2014

### Podivín - Lednice, rekonstrukce II/422

Předložená dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení řeší rekonstrukci silnice II/422 mezi městem Podivín a obcí Lednice. Investorem stavby je Správa a údržba silnic JmK, p.o.k..

Jedná se o rekonstrukci silnice v délce 4,636 km. Oprava je rozdělena do tří úseků, kde podle stavu vozovky budou probíhat obnovy krytových vrstev se zesílením, sanace okrajů vozovky, lokální úpravy po frézování. Součástí stavby je rekonstrukce pěti mostů nacházejících se v tomto úseku. V intravilánu obce Lednice je navržena novostavba chodníku, rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce a návrh nového přechodu pro chodce včetně osvětlení. Součástí stavby je také návrh vjezdových ostrůvků včetně osvětlení v místě vjezdu do města Podivín a obce Lednice a vyřešení odvodnění v intravilánu pomocí uličních vpustí. Dále je řešena cyklistická doprava pomocí samostatných jízdních pruhů či piktogramů a vyřešení frekventovaných příčných pohybů cyklistů v extravilánu pomocí dělících ostrůvků.

Odvodnění v intravilánu Podivína v km 0,000 - 0,208 je navrženo osmi vpustěmi. Vpusti jsou napojeny pomocí PVC přípojek DN 150 na navržené potrubí DN 200 a DN 300 určené pro odvod dešťových vod, které vede podél komunikace a pod vozovkou silnice a je opatřeno třemi kontrolními šachtami. Pro odvodnění pláň je v komunikaci navržena podélná drenáž s perforovaným potrubím DN 100 po obou stranách komunikace. Drenážní potrubí je v místech navržených vpustí přerušeno a je napojeno do navržených vpustí. Potrubí je na konci trasy vyústěno do vodní plochy.

V intravilánu obce Lednice je navrženo vybudování dvanácti uličních vpustí, které budou napojeny do kanalizace.

V extravilánu je zachováno stávající odvodnění přes nezpevněnou krajnici do okolního terénu.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- S vydáním stavebního povolení souhlasíme.

Jan Cabal  
ředitel a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Čechova 23  
690 11 Břeclav  
-5-