

Plaveč 25. 7. 2013

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

KANALIZACE

- A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 24. 7. 2013, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:
1. Na situaci č. výkresu je pro vyústění dešťové kanalizace do Jevišovky odkaz na výkres č.5 – Pohled – vyústění dešťové kanalizace. Pod číslem výkresu 5 je v zadávací dokumentaci podélný profil dešťové kanalizace 1. Žádám o zaslání výkresu vyústění.
 2. Vede kanalizace dešťová a splašková pod novou pojezdovou dlažbou tl. 80 mm ve společném výkopu? Na situaci výkres číslo 1 je vyznačený řez 3 – 3 viz výkres č. 7, ten je ale veden pouze zpevněnými plochami .
- B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:
1. Na výkresu č. 5 v pravém horním rohu je nakresleno vyústění dešťové kanalizace do řeky Jevišovky. Z plochých kamenů se udělá korýtko vyčnívající z kamenné zdi na délku 15 cm, plastová trubka DN 200 mm bude ukončena min. 10 cm ve zdi, aby nebyla při běžném pohledu na kamennou zeď vidět.
 2. Splašková i dešťová kanalizace bude uložena každá ve svém výkopu šířky 1 m, v rozpočtu je s tím počítáno.

S pozdravem

Ing. František Vybíral
zástupce zadavatele