



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j. 325/SŘ/2016

V Břeclavi, dne 5. 5. 2016

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Zadávací řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),
„Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“

CPV : 45331220 – 4
Systémové číslo: P16V00001147

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74 zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 1233 jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“) rozhodl ve věci námitek stěžovatele ze dne 29. 4. 2016 proti zadávacím podmínkám ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „námítky“), které se týká se veřejné zakázky s názvem „Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“ podle § 111 ZVZ

t a k t o

Námítkám stěžovatele se částečně vyhovuje.

Odůvodnění

Stěžovatel ve svých námítkách uvádí v návaznosti na nedílnou součást zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a to konkrétně Přílohu č. 1 – Technickou specifikaci bod 1, stanovení podmínka, že poptávaná klimatizační jednotka musí splňovat podmínku akustického výkonu dle ISO961482 dB (A) a provozní hmotnosti maximálně 4700 kg a konstatuje, že byla současně v citovaném odstavci zadavatelem stanovena přípustná odchylka +/- 10 %. Zároveň stěžovatel v námítkách konstatuje, že z uvedeného vyplývá, že akustický výkon klimatizační jednotky musí být v rozmezí 73,8 dB (A) až 90,2 dB (A) a provozní hmotnost v rozmezí 4 230 kg až 5 170 kg.

Podle názoru stěžovatele nejsou tyto limitující podmínky odůvodnitelné, jelikož dle jeho zjištění splňuje tyto podmínky pouze jedno zařízení, a to zařízení výrobce TRANE a má za to, že zadávací dokumentace odporuje § 45 odst. 3 ZVZ, neboť nastavuje technické podmínky tak, že zaručuje určitým dodavatelům konkurenční výhodu. Zadavatel dle názoru stěžovatele rovněž neumožnil dostatečnou toleranci v akustickém výkonu a provozní hmotnosti klimatizační jednotky a tyto parametry nemají údajně na technické vlastnosti žádný vliv. Stěžovatel dále podle stěžovatele nedodržel podmínku stejného zacházení a

podmínku nediskriminace dle § 6 odst. 1 ZVZ. Tímto postupem by měla stěžovateli přímo hrozit újma, jelikož by výše uvedených parametrů mohla mít vliv na pořadí úspěšnosti nabídek. Stěžovatel se totiž domnívá, že by totiž mohl podat nabídku technicky plně vyhovujícího zařízení jiného výrobce s akustickým výkonem 91. 2 dB (A) a provozní hmotností 6 679 kg s nižší nabídkovou cenou než je nabídková cena zařízení výrobce TRANE.

1) **K námitce akustického výkonu dle ISO961482 dB (A)**

Stěžovatel navrhuje, aby zadavatel stanovil u akustického výkonu klimatizační jednotky přípustnou odchylku alespoň 12 %.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje, a to v souladu s § 111 odst. 1 ZVZ.

Změna zadávacích podmínek:

Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek tak, že v bodě 1 Přílohy č. 1 – Technické specifikaci zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, dochází ke změně stanovené přípustné odchylky akustického výkonu klimatizační jednotky následovně:

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 12%.

- ***akustický výkon dle ISO9614 : 82 dB(A) (72,2 – 92,8 dB)***

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají v platnosti beze změny.

2) **K námitce provozní hmotnosti maximálně 4700 kg**

Stěžovatel navrhuje, aby zadavatel stanovil u provozní hmotnosti klimatizační jednotky přípustnou odchylku alespoň 43 %.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje, a to v souladu s § 111 odst. 2 ZVZ.

Odůvodnění:

Zadavatel uvádí, že není možné stanovit přípustnou odchylku provozní hmotnosti klimatizační jednotky ve výši navržené stěžovatelem, a to z tohoto důvodu, že současná chladicí jednotka je uložena na střešní konstrukci lůžkového objektu B. Je ukotvena do střešního panelového pláště budovy. Nová jednotka bude uložena na stávající kotvící a podpěrný systém. Vzhledem k tomu, že kotvící a podpěrný systém byl z hlediska statiky objektu, zvláště konstrukce stropu budovy konstruován na zatížení současné jednotky, tedy cca 5550 kg a v zadání nebylo plánováno s dodatečnými stavebními úpravami pro zesílení konstrukcí stropu, připouštíme jako nejvýše přípustnou provozní hmotnost nové jednotky odpovídající hodnotu hmotnosti jednotky původní.

Zadavatel však rozhodl o změně zadávacích podmínek tak, že v bodě 1 Přílohy č. 1 – Technické specifikaci zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, dochází ke změně stanovené přípustné odchylky provozní hmotnosti klimatizační jednotky následovně:

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 18%.

- **provozní hmotnost jednotky – maximálně 4 700 kg (3854 – 5546 kg)**

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se ZVZ.

3) Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na změnu zadávacích podmínek rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek do

24. května 2016 do 13:30 hod

Ostatní podmínky pro podávání nabídek, tedy zejména způsob zpracování a místo pro jejich podávání zůstávají nadále beze změny, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. V návaznosti na tuto změnu dochází pouze ke změně data otevírání obálek a to na 24. května 2016 po vypršení lhůty pro podání nabídek.

Poučení:

Proti rozhodnutí o každé z námitek je možno podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 590 780

.....
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Jurhík, ředitel