



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Správa a údržba silnic JM kraje, p.o.k.

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2016-01071/20160963/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
14. 4. 2016

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „II/428 Ivanovice na Hané - křižovatka I/47“

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „II/428 Ivanovice na Hané - křižovatka I/47“ řeší předpokládanou realizaci opravy - výměny krytu stávající komunikace II/428 ul. Husova ve městě Ivanovice na Hané.

Odvodnění komunikace je řešeno stávajícím způsobem.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.


Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve městě Ivanovice na Hané v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
 - c) Budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku.
 - e) budou dotčeny povrchové znaky a vstupní otvory revizních šachet na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - f) budou dotčeny povrchové znaky a zákopové soupravy na vodovodních přípojkách
3. S realizací stavby souhlasíme s tím, že:
 - a) musí být **zachováno** min. krytí vodovodního potrubí, tj. min. 1,2 m nad vodovodním potrubím pod upraveným terénem
 - b) **při dotčení povrchových znaků na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojkách** (tj. šoupákové a hydrantové poklopy, kanalizační poklopy, atd.) **provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav na novou niveletu terénu včetně úpravy vstupních objektů revizních šachet na kanalizaci pro veřejnou potřebu** a to ve spolupráci s příslušnými provozními středisky společnosti VaK Vyškov, a.s. (vodovod - stř. 05, p. Formánek, tel.: 517324950, email: formanek@vakvyskov.cz a kanalizace – stř. 02, p. Valouch, tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz). O úpravě osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy vstupních otvorů revizních šachet a jejich převzetí po dokončení stavby bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, stř. 02) proveden **zápis** do stavebního deníku. Náklady hradí investor stavby.

- c) kanalizační poklopy, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
4. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a vodovodními a kanalizačními přípojkami dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí, objektů a povrchových znaků těchto zařízení.
5. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. není v předložené dokumentaci proveden. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení vodovodních řadů (stř. 05, p. Formánek, tel.: 517324950, email: formanek@vakvyskov.cz) včetně povrchových znaků
- b) vytýčení kanalizačních řadů (stř. 02 – ČOV, p. Valouch tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz) včetně povrchových znaků
- Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v trase stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
6. Toto stanovisko slouží pro účely stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


VODOVODY A KANALIZACE
VYSKOV, a.s. ①
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku