

V Boskovicích dne 19. května 2016

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa“ - dodatečné informace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa**“, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

V technické zprávě profese Silnoproud je v odst. 8 Rozvody pro technologii uvedeno, že v prostoru WC budou osazeny el. osoušeče rukou. Dále, že v prostoru WC chlapi budou napojeny zdroje automatických splachovačů.

Ve výkaze výměr není uvedena dodávka ani montáž těchto zařízení. Chápeme správně, že v rozsahu veřejné zakázky je pouze nové napojení zmiňovaných zařízení a není požadována jejich dodávka?

Odpověď

Pro osoušeče rukou jsou v PD provedeny pouze vývody ukončené v krabici KO 68 na vyznačených místech - demontáž stávajících a zpětnou montáž osoušečů rukou provede zaměstnanec Gymnázia Boskovice (školník).

Napájení pro automatické splachovače - kabel CYKYJ 3x1,5mm² ukončen v KO 68 v prostoru nad pisoáry - rezerva . V rozpočtu je uvedeno zapojení pisoárů, místo toho bude provedeno ukončení kabelu v KO 68.

.....
Mgr. Alena Svanovská
ředitelka