



03

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	OSVĚTLENOST	POZNÁMKA
100	SCHODIŠTĚ, HALA	170,6	STAV.	
101	WC UČITELE, ŽENY	2,8	200	ETAPA 2
102	WC DÍVKY	16,4	200	ETAPA 2
103	UČEBNA	58,6	STAV.	
104	KABINET ČESKÉHO JAZYKA 1	21,0	STAV.	
105	KABINET ČESKÉHO JAZYKA 2	57,3	STAV.	

<b>BC. JAN OLŠAN</b> VALDOŠKOVA 571/6, 635 00 BRNO IČO: 76 59 75 63 TEL.: 777 749 943 E-MAIL: JANOLSAN@CENTRUM.CZ		STAVBA: <b>HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ VODY A ODPADNÍHO SYSTÉMU - 2. FÁZE</b>	Č. VÝKRESU: <b>E04</b>
OBJEKT: <b>ELEKTROINSTALACE</b>		OBSAH: <b>PŮDORYS 1.NP</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>
INVESTOR: <b>Opavská Bina, Klenová 36, 602 00 Brno</b>		STUPEŇ: <b>ZDS</b>	
MÍSTO: <b>BRNO, KATOLICKÁ (ZESEL - TRNITÁ 60100), PANEČKA ČÍSLO 111</b>		DATAUM: <b>11/2012</b>	
VPRACOVAL: <b>Dr. Jan Olšan</b>		FORMÁT: <b>A3</b>	
DŘÁD: <b>-</b>		Č. ZAKÁZKY: <b>1206</b>	

Rozvodná soustava: 3 PE+N AC 50 Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):

- živé části: izolací, krytý a přepážkami, polohou, zábranou

- neživé části: samostatným odpojením od zdroje ve staveném čase v síti TN-S

Vnější vlivy: Normální (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Doplňková ochrana: proudovým chráňčem