



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	OSVĚTLENOST Lx	POZNÁMKA
300	CHODBA	171,5	STAV.	
301	WC UČITELÉ, MUŽI	3,9	200	ETAPA 2
302	WC ŽÁCI, MUŽI	14,8	200	ETAPA 2
303	KMĚNOVÁ UČEBNA	57,8	STAV.	
304	KMĚNOVÁ UČEBNA	56,9	STAV.	
305	WC ŽÁCI, DÍVKY	20,1	200	ETAPA 1

Rozvodná soustava: 3 PE-N AC 50 Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):

- živé části: izolací, krytý a přepážkami, polohou, zábranou

- neživé části: samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN-S

Vnější vlivy: Normální (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Doplňková ochrana: proudovým chráňčem

<div>BC. JAN OLŠAN</div> <div>VALDOUBSKÁ 571/6, 635 00 BRNO</div> <div>IČO: 76 59 75 63</div> <div>TEL.: 777 749 943</div> <div>E-MAIL: JANOLSAN@CENTRUM.CZ</div>		<div>STAVBA:</div> <div>HAVARUNÍ STAV ROZVODŮ VODY A ODPADNÍHO SYSTÉMU - 2. FÁZE</div> <div>OBJEKT:</div> <div>ELEKTROINSTALACE</div> <div>OBSAH:</div> <div>PŮDORYS 3.NP</div>		<div>Č. VÝKRESU:</div> <div>E06</div> <div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:50</div> <div>STUPEŇ:</div> <div>ZDS</div>	
<div>HL. INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jan Olšan</div> <div>ZODP. PROJEKTANT: Bc. Jan Olšan</div> <div>VYPRACOVAL: Bc. Jan Olšan</div>		<div>INVESTOR: Gymnázium Brno, Kamená 34, 602 00 Brno</div> <div>MÍSTO: BRNO, KATOLICKÁ ULICE - TRNITÁ OKRES, PRAHA ČÍSLO - 111</div> <div>ÚŘAD: .</div>		<div>DATUM: 11/2012</div> <div>FORMAT: A3</div> <div>Č. ZAKÁZKY: 12016</div>	