

ABULKA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ OBJEKT MOŠTÁRNY


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.15	MOŠTÁRNA	136,80
1.16	CHODBA	52,27
1.17	SKLAD MOŠTU	63,96
1.18	SKLAD OVOCE	69,95

- LEGENDA
- 32A ZÁSUVKA 230V/16A,IP44
  - 32A ZÁSUVKA 400V/32A ,5-TI KOLÍKOVÁ
  - VYPÍNAČE,PŘEPÍNAČE,IP44– UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI DOKUMENTACE
  - ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W ,IP65
  - NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO, 1x26W ,IP65
  - HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
  - PROVEDENÍ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
  - RTECH ROZVADEČ–DODÁVKA TECHNOLOGIE PRO NAPOJENÍ:  
1)VYKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ NA BIG–BOX, 0,37kW/400V  
2)MYČKA OVOCE, 0,75kW/400V  
3)TŘÍDÍCÍ DOPRAVNÍK 0,37kW/400V  
4)MLÝNEK NA OVOCE 5,5kW/400V  
5)PERISTALTICKÉ ČERPADLO+VANA SE ČNEKEM–4kW/400V  
6)PÁSOVÝ LIS 1,2kW/400V
  - ZS ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ(S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM):  
3ks ZÁS. 230V/16A  
2ks ZÁS. 400V/16A  
2ks ZÁS. 400V/32A
  - ODSTŘEDIVKA
  - PASTEUR(PLYNOVÝ)
  - PLNIČKA BAG IN BOX
  - OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
  - ČIDLO EZS

I E EEFI AT POE



ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO-PROJEKCE  
BRIGÁDNICKÁ č.16 , ČESKÉ BUDĚJOVICE



Vedoucí projektant : ING. Michal SKALÍK	Vypracoval: ING. Josef ADENSAM	Profese EI	Vyhotovení
Zodpovědný projektant: ING. Josef ADENSAM	Kreslil: ING. Josef ADENSAM		
Investor: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42		Datum:	04/2016
Stavba – Objekt TUŦV7ÜPÖÄPÖÄÜÖÖŠÖÄ ÄÜÍŦ SÖVÖÜVÜ7ŠP Ä ZÖT ÄÖÄSVÖÖ		Formát A4	2
		Stupeň:	DPS
		Číslo zak.:	–
Výkres: PŮDORYS PŘÍZEMÍ–ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:100	Číslo výkr.: E1