

Věc: Zadávací řízení - „Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou odvětrávání“ - dodatečné informace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 18 odst. 5 a postupem dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou odvětrávání**“, zadavatel poskytuje dodatečné informace.

Z důvodu lepšího upřesnění a zamezení možných disproporcí ceněných položek pro navržené sanační opatření, zadavatel upřesnil a doplnil ve výkazu výměr následující položky o jejich textový popis:

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy			0,00		
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách					
5	602016103R00	zaplnění spár rychletuhnoucím systémovým sanačním tmelem se síranovzdorným cementem spotřeba 5 kg/m ² , sanační postřik proti solím na bázi vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií spotřeba 0,3 kg/m ² , dvojnásobný nátěr solím odolnou difúzní stěrkovou hmotou se síranovzdorným cementem, spotřeba celkem 3,5 kg/m ² (vše v jednotném sanačním systému od jednoho výrobce) tělocvična : 3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08) 3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2 ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2) nářadovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19) schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-0,4*1,14	m2	259,07880	0,00	801-1	RTS
6	602016121R00	...vrstva vyrovnávací, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 10 mm, (v jednotném sanačním systému od jednoho výrobce) tělocvična : 3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08) 3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2 ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2) nářadovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19) schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-0,4*1,14	m2	259,07880	0,00	801-1	RTS
7	602016151R00	sanační omítka WTA vlákny armovaná se síranovzdorným cementem a s přírodním granulátem, štukovatelná po 3 dnech, kompletní skladba v tl. 2,5 cm (sanační podhoz, jádro, štuk), vše v jednotném sanačním systému od jednoho výrobce tělocvična : 3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08) 3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2 ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2) nářadovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19) schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-0,4*1,14	m2	259,07880	0,00	801-1	RTS

Mgr. Petra Šperková
ředitelka