



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Razítko:



Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Hlavní inženýr projektu:	Jakub Luňák	Zakázkové číslo:	18/15
Zodpovědný projektant:	Josef Ždí	Formát:	13 x A4
Vypracoval:	Ing. Jiří Jung	Datum:	březen 2016
Stavebník:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno	Místo stavby:	k.ú. Břeclav
		Stupeň dokumentace:	DPS
STAVBA:	Přečerpávací stanice Břeclav - Lidická 132A		Paré
OBJEKT:			Měřítko
PŘÍLOHA:	Souhrnná technická zpráva	Číslo výkresu	Revize
		B.	

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

B.1 Popis území stavby

- B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku
- B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
- B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
- B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
- B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky
- B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
- B.1.7 Požadavky na max. zábory zem. půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
- B.1.8 Územně technické podmínky
- B.1.9 Věcné a časové vazby

B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity
- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
- B.2.3 Dispoziční a provozní řešení
- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
- B.2.6 Základní technický popis staveb
- B.2.7 Technická a technologická zařízení
- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí
- B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927

B.1 Popis území stavby

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku

Stávající přečerpávací stanice se nachází v Břeclavi, v místní části Stará Břeclav, ulice Lidická, v areálu SÚS Břeclav, na parcele číslo 2653/28.

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci přípravy stavby nebyl prováděn geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum. Samotnému návrhu řešení předcházela vizuální prohlídka a zaměření v areálu SÚS Břeclav.

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nadzemní elektrické vedení

Napětí		Druh vodiče	OP	Poznámka
a)	1 – 35 kV včetně	Vodiče bez izolace	7 m	Od krajního vodiče
		Vodiče s izolací základní	2 m	
		Závěsné kabelové vedení	1 m	
b)	110 kV	Závěsné kabelové vedení	2 m	
c)	35 - 110 kV včetně	Vodiče bez izolace	10 m	
d)	110 – 220 kV včetně	Vodiče bez izolace	15 m	
e)	220 - 400 kV včetně	Vodiče bez izolace	20 m	
f)	nad 400 kV	Vodiče bez izolace	30 m	
g)	telekomunikační síť		1 m	

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927

**Sdělovací kabely**

Druh zařízení		OP	Poznámka
a)	Telekomunikační vedení	1,5 m	Po stranách krajního vedení

Plynovod

Druh plynárenského zařízení		OP	Poznámka
a)	Nízkotlaký plynovod Středotlaký plynovod Plynovodní přípojky	1 m	Na obě strany od od půdorysu (vnější líc stěny potrubí)
b)	Ostatní plynovody a plynovodní přípojka	4 m	DTTO
b)	Technologické objekty na všechny strany od půdorysu	4 m	DTTO

Vodovodní řady

Dimenze		OP	Poznámka
a)	Do průměru 500 mm včetně	1,5 m	Od vnějšího líce stěny potrubí
b)	Nad průměr 500 mm	2,5 m	

Kanalizační stoky

Dimenze		OP	Poznámka
a)	Do průměru 500 mm včetně	1,5 m	Od vnějšího líce stěny potrubí
b)	Nad průměr 500 mm	2,5 m	

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



Podzemní elektrické vedení

Napětí		OP	Poznámka
a)	Do 110 kV včetně+ vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky	1 m	Od krajního kabelu
b)	nad 110 kV	2 m	



B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Přečerpávací stanice v areálu SÚS Břeclav se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba vzhledem k svému charakteru nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci realizace navržených řešení dojde k vybourání stávajících luxferů včetně jejich doplňku, k demontáži stávajících čerpadel, armatur, mřížek, oškrábání maleb, repasi ocelových konstrukcí čerpací stanice.

Ke kácení dřevin nedojde.

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedojde k záborům zemědělského půdního fondu, ani pozemků určeným k plnění funkce lesa.

B.1.8 Územně technické podmínky

Není řešeno.

B.1.9 Věcné a časové vazby

Řešená stavba není jak věcně, tak časově vázána na jinou stavbu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Přečerpávací stanice je využívána pro čerpání splaškových odpadních vod. Splašky jsou do ČS přiváděny stokou, ze které jsou přečerpávány do gravitační stokové sítě, která je dále vedena na čistírnu odpadních vod v Břeclavi.

Výpočet množství splaškových vod

Předpokládaný počet obyvatel: 12 EO + výhledově 16 EO = 28 EO

Spec. potřeba včetně občanské vybavenosti: 120 l/os/den

Celková produkce:

$Q_{dp} = 28 \times 120 = 3360 \text{ l.den-1} = 3,36 \text{ m}^3.\text{den-1} = 0,14 \text{ m}^3.\text{h-1} = 0,04 \text{ l/s}$

$Q_{dm} = Q_{dp} \times k_d = 0,04 \times 1,35 = 0,054 \text{ l/s}$

$Q_{hm} = Q_{dm} \times k_h = 0,054 \times 7,2 = 0,39 \text{ l/s}$

$Q_{dp8hod} = Q_{dp} \times 8\text{hod} = 1,12 \text{ m}^3$

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Objekt čerpací stanice a samotná čerpací stanice se nachází v areálu SÚS Břeclav na parcele číslo 2653/28. Objekt čerpací stanice je jednopodlažní budova čtvercového půdorysu. Uvnitř objektu je čerpací stanice (podzemní objekt) průměru 2000 mm o světlé výšce 3000 mm.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení

Zůstává stávající.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby nebylo řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby se řídí platnými legislativními předpisy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



B.2.6 Základní technický popis staveb

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně jejího vystrojení.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Technická a technologická zařízení jsou popsány a navrženy v samostatných přílohách (viz. samostatná část dokumentace D.1.4.7. a D.2.).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí

Větrání

Větrání prostoru je navrženo jako přirozené.

Vytápění

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit.

Osvětlení

Osvětlení objektu je řešeno v samostatné části dokumentace (viz. D.1.4.7.)

Zásobování vodou

Zásobování vodou bude zajištěno napojením na stávající areálové rozvody.

Vibrace

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit.

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



Hluk

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit.

Prašnost

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) Ochrana před hlukem

Není řešeno.

e) Protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není potřeba tuto problematiku řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt zůstane napojen na stávající inženýrské sítě beze změn.

B.4 Dopravní řešení

Přístup do areálu SÚS Břeclav zůstane stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv na životní prostředí. Případné negativní vlivy stavby na životní prostředí v průběhu její realizace musí dodavatel minimalizovat optimální organizací výstavby a dalšími účinnými opatřeními, (technický stav strojního parku, čištění vozovek, chodníků, úklid pracoviště apod.)

B.7 Ochrana obyvatelstva

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

▪ Příjezd na staveniště

Příjezd na staveniště bude stávající po silnici I. třídy číslo 55 a příjezdové komunikaci do areálu SÚS Břeclav.

▪ Odvodnění staveniště

S odvodněním staveniště není uvažováno. V případě nutnosti odvodnění bude tato voda svedena a odčerpána.

▪ Maximální produkované množství a druhy odpadů

Č. odpadu	:	17 01
Název odpadu	:	Beton, cihly, tašky a keramika
Č. odpadu	:	17 01 01
Název odpadu	:	Beton (O)
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník</i>
Č. odpadu	:	17 01 02
Název odpadu	:	Cihly (O)
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník</i>

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



Č. odpadu	:	17 01 03
Název odpadu	:	<i>Tašky a keramické výrobky (O)</i>
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník</i>
Č. odpadu	:	17 02
Název odpadu	:	Dřevo, sklo a plasty
Č. odpadu	:	17 02 02
Název odpadu	:	Sklo (O)
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník</i>
Č. odpadu	:	17 02 03
Název odpadu	:	Plasty (O)
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník.</i>
Č. odpadu	:	17 04
Název odpadu	:	kovy včetně jejich slitin
Č. odpadu	:	17 04 11
Název odpadu	:	Kabely neuvedené pod 17 04 10 (O)
Původ odpadu	:	<i>pozemní a inženýrské stavitelství</i>
Místo uložení	:	<i>určí stavebník</i>

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



Č. odpadu	:	17 09
Název odpadu	:	Jiné stavební a demoliční odpady
Č. odpadu	:	17 09 04
Název odpadu	:	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (O)
Původ odpadu	:	pozemní a inženýrské stavitelství
Místo uložení	:	určí stavebník

O – odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady

N – odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady

Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajištěna podle Zákona č.185/2001 Sb., zákon o odpadech.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného KATALOGU ODPADŮ.

V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného.

▪ **Napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie**

Přívod vody a elektrické energie bude zajištěn z místních zdrojů v areálu SÚS Břeclav.

▪ **Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob**

Staveniště se v plném rozsahu nachází na pozemku investora, nedojde k dotčení cizích pozemků a stavbou nijak nebudou ohroženy veřejné zájmy. Staveniště zhotovitel stavby uspořádá tak, aby stavba mohla být řádně, bezpečně a plynule prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem.

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927

▪ **Řešení zařízení staveniště**

Šatny a ubytovací prostory pro pracovníky bude zajištěno v součinnosti se stavebníkem akce, popř. ve vlastním zařízení dodavatele stavby. Veškerý materiál bude skladován na místech dohodnutých se stavebníkem, cenný materiál musí být uskladněn v uzamykatelném skladu.

Doprava materiálu k místu uložení bude probíhat po zpevněných komunikacích.

▪ **Podmínky pro ochranu životního prostředí**

Při realizaci nebudou použity materiály, technologie, stroje ani zařízení přímo ohrožující kvalitu životního prostředí. V průběhu realizace bude dočasně zhoršena kvalita životního prostředí (hlučnost, prašnost) způsobená zvýšením dopravního provozu, použitím stavebních strojů a pracovní činností na staveništi.

▪ **Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat níže citované předpisy a seznámit s nimi všechny pracovníky:

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů
- V souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších změn).
- Dodavatelé stavebních a montážních prací zajistí dodržování všech platných bezpečnostních předpisů a nařízení při provádění těchto prací. Pracovníci provádějící stavební a montážní práce musí být řádně a prokazatelně proškoleni. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a vykonávání stavebních činností ustanovuje NV č. 591/2006.

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927



- Požadavky pro BOZP ve výškách i výškové manipulaci s materiálem ustanovuje NV č. 362/2005 Sb.
- Požadavky na pracoviště ukládá NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

V Břeclavi, březen 2016

Vypracoval: Ing. Jiří Jung

Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Modrý Projekt s.r.o.

- Inženýrská činnost
- Projektování staveb všech oborů
- Dotační činnost
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721
Spisová značka: C 88843 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: mp@modryprojekt.cz, www.modryprojekt.cz
GSM: +420 607 943 983, +420 724 085 195, DS: rdn6b9g
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. ú.: 217649927/0600, IBAN: CZ7806000000000217649927