

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

1. POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C5 30 DP3
2. POŽÁRNÍ DVEŘE EW-C5 30 DP1
3. POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C3 30 DP3

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO TL.150 A 300 MM Z PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL 290/140/65, P15 NA MS, S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 120 DPI V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JAKO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL 290/140/65, Pk-CD 29 NA MVC 2,5
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM,125 MM,150 MM A 200 MM S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM A VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VLNOU,S INSTALAČNÍMI ROZVODY UVNITŘ, OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČEK PROVEST I NAD PODHLEDY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²	PODLAHA OZN.	PODLAHA DRUH	ÚPRAVY POVRCHŮ OBKLAD	ÚPRAVY POVRCHŮ OMÍTKA	ÚPRAVY POVRCHŮ MALBA	PODHLED
	PROVOZNÍ VYUZITÍ							
3.01	SCHODIŠTĚ	23,80		KERAM. DLAŽBA K1a/K2	–	OSH	MD – C1	–
3.02	VÝTAH	7,20			–	OSH	MD – B	–
3.03	CHODBA	81,55		KERAM. DLAŽBA K1	–	OSH, OSS	MD – C1	R1 – 2750
3.04	ČEKÁRNA	14,30		KERAM. DLAŽBA K1	–	OSH, OSS	MD – C1	R1 – 2750
3.05	VYŠETŘOVNA	13,25		PVC ANTISTAT P2b	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
3.06	WC VOZÍČKÁŘI,ŽENY	3,90		KERAM. DLAŽBA K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,75		KERAM. DLAŽBA K3	0 4	OSH	MD – B	R1–2750
3.08	WC MUŽI	1,40		KERAM. DLAŽBA K3	0 4	OSH	MD – B	R1–2750
3.09	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	4,35		KERAM. DLAŽBA K4	0 5	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.10	WC PERSONÁL	2,05		KERAM. DLAŽBA K4	0 5	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.11	WC PERSONÁL	1,45		KERAM. DLAŽBA K4	0 5	OSH	MD – B	R1–2750
3.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,00		KERAM. DLAŽBA K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.13	WC ŽENY	1,60		KERAM. DLAŽBA K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.14	OKLUDOVÁ KOMORA	1,60		KERAM. DLAŽBA K3	0 8	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
3.15	PRACOVNA SESTER	18,80		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
3.16	AMBULANCE	14,00		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
3.17	PRACOVNA SESTER	11,15		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.18	AMBULANCE	19,70		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.19	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.20	PRACOVNA SESTER	12,40		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.21	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.22	PRACOVNA SESTER	12,40		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.23	AMBULANCE	18,80		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.24	PRACOVNA SESTER	9,85		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.25	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.26	PRACOVNA SESTER	12,00		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.27	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
3.28	PRACOVNA SESTER	11,15		PVC ANTISTAT P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450

±0,000 = 304,000 m n.m. SV. V. 3000mm

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANDKÝ		
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOVÁKOVÁ		
Zodpovědný projektant	ING. IVAN ŘEHŮŘEK		
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK		
Zpracoval	ING. LADISLAV KRNÁČ		
Kreslil	JAN KRNÁČ		
Subdodavatelé PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

ATELIÉR AS spol. s r.o. Staňkova 15, 602 00 Brno, tel./fax: +420 545 216 120

ELEKTROPROJEKTA MOŠNOV a.s. Hlavní 1, 742 58 Mošnov 82 768 81 Mošnov pod Radhoštěm tel: 571 654 111, Fax: 571 654 600 E-mail: epm@epmosnov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	3 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	08/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část SO 15 – OBJEKT H	Druh dok.	TDR
		Číslo zak.	P-04-08
		Soubor	Z-OBJEKT H-TDR.dwg
Objekt	SO 15.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Arch. číslo	
Název	PŮDORYS 3.PATRA – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	04