

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

1 — POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C5 30 DP3

2 — POŽÁRNÍ DVEŘE EW-C5 30 DP1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO TL.150 A 300 MM Z PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL 290/140/65, P15 NA MS, S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 120 DP1 V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JAKO POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL 290/140/65, Pk=CD 29 NA MVC 2,5
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM,125 MM,150 MM A 200 MM S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLAŠTĚNÍM A VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VLNOU,S INSTALAČNÍMI ROZVODY UVNITŘ, OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČEK PROVEST I NAD PODHLEDY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA OZN.	PODLAHA DRUH		ÚPRAVY POVRCHŮ OBKLAD	ÚPRAVY POVRCHŮ OMÍTKA	ÚPRAVY POVRCHŮ MALBA	PODHLED
	PROVOZNÍ VYUŽITÍ								
2.01	PROVOZNÍ MÍSTNOST	11,60		PVC	P1a	0 3	OSH	MD – C2	R1 – 2750
2.02	SCHODIŠTĚ	23,80		KERAM. DLAŽBA	K1a,K2	–	OSH	MD – C1	–
2.03	VÝTAH	7,20		–		–	OSH	MD – B	–
2.04	CHODBA	68,10		KERAM. DLAŽBA	K1	–	OSH, OSS	MD – C1	R1 – 2750
2.05	ČEKÁRNA	14,80		KERAM. DLAŽBA	K1	–	OSH, OSS	MD – C1	R1 – 2750
2.06	VYŠETŘOVNA	13,20		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
2.07	WC VOZÍČKÁŘI,ŽENY	3,80		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.08	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,75		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH	MD – B	R1–2750
2.09	WC MUŽI	1,40		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH	MD – B	R1–2750
2.10	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	4,35		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.11	WC PERSONÁL	2,05		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.12	WC PERSONÁL	1,45		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH	MD – B	R1–2750
2.13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,00		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.14	WC ŽENY	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.15	OKLUDOVÁ KOMORA	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 6	OSH, OSS	MD – B	R1–2750
2.16	PRACOVNA SESTER	12,45		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
2.17	AMBULANCE	20,40		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1 – 2750
2.18	PRACOVNA SESTER	11,55		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.19	AMBULANCE	20,10		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.20	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.21	PRACOVNA SESTER	12,00		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.22	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.23	PRACOVNA SESTER	12,00		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.24	AMBULANCE	18,80		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.25	PRACOVNA SESTER	9,40		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.26	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.27	PRACOVNA SESTER	12,00		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.28	AMBULANCE	17,10		PVC ANTISTAT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450
2.29	PRACOVNA SESTER	11,15		PVC ANTISTAT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD – C2	R1–2750,2450

±0,000 = 304,000 m n.m. SV. V. 3000mm

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní autorský projektant	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní bibergh projektant	ING. VLADIMÍR MOHAMCA	
Zodpovědný projektant	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Kontrolovał	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracovał	ING. LADISLAV KRNÁČ	
Kreslił	JAN KRNÁČ	
Subdodavatelé PD		
Vedoucí projektu		
Zpracovał		

ATELIÉR AGRO s.r.o. Slovenská 13, 6000 Brno CZ
Tel./Fax: 545 226 225

ELEKTROPROJEKTA BRNO s.r.o. Jedlová Slavkovská 1720 CZ 758 01 Valašské Klobouky Tel: 571 874 411, Fax: 571 874 410 E-mail: epb@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	3 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	08/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část SO 15 – OBJEKT H	Druh dok.	TDR
		Číslo zak.	P-04-09
		Soubor	Z-OBJEKT H-TDR.dwg
Objekt	SO 15.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Arch. číslo	
Název	PŮDORYS 2.PATRA – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	03