

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
21–208 DESINFEKTOR LOŽNICH MÍS
SPRP SPROCHOVACÍ PANEL

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU
TYP MÍSTNOSTI DLE TNI 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY C, TABULKY 6
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ PACIENT – SESTRA, OD LŮŽKOVÝCH RAMP NA POKOJÍCH
NA CENTRÁLU V M.C.1.61 PRACOVNA SESTER – ŘEŠÍ SLABOPROUD

LEGENDA

LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – ŘEŠÍ PROJEKT MP
EL.ZÁSUVKY 3M, KYSLÍK, DATOVÁ ZÁSUVKA, DOROZUMÍVÁNÍ
OSVĚTLENÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, POUČKA, DRŽÁK NA INFUZE,
O,V VÝVOD NA STĚNĚ – KYSLÍK, VAKUUM
ŘEŠÍ PROJEKT MP
TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2m VYSOKO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.patro

OZN.	ODD. MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	PODLAHA SKUPINA	DRUH	SPRAVY POVRCHU OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	POZNÁZKY
	SPOLEČNÉ PROSTORY							
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA + ZÓNA ČEKÁNÍ	24,50	---	DK2-STRK. MRAMOR	----	OSM	MO-II	---
1.02	POČKÁNÍ PŘÍJEZD	10,30	A1	Pl3 – PVC	Ob3 h=1880	OSM	MO-II	R1-2800
1.03	POČKÁNÍ PŘÍJEZD	7,30	A1	Pl3 – PVC	----	OSM	MO-II	R1-2800
1.04	SKLAD MOBIL. PROSTŘEDKŮ	13,50	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R3-2800
1.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,25	---	----	----	---	---	---
1.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,25	---	----	----	---	---	---
1.11	KOMUNIKAČNÍ HALA	2,10	B1	K1 – KER. DLAŽBA	O1, h=1750	OSM	MO-II	R1-2800
1.12	SCHODIŠTĚ	11,70	B1, B1	K1 – KER. DLAŽBA	STRÁNKY	OSM	MO-II	---
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,82	---	----	----			
1.14	LIŽNOVÝ VÝTAH	6,82	---	----	----			
	LŮŽKOVÁ JEDNOTKA							
1.21	VYŠETŘOVNÁ MÍSTNOST	24,00	A1	Pl4 – PVC	O1, h=1880	OSM/OS5	MO-I1	R1-2800
1.22	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,75	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.23	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSS	MO-I2	R2-2400
1.24	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.26	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.26	WC PACIENTŮ	3,10	A1	Pl1 – PVC	O3, h=1880	OSS	MO-II	R1-2400
1.27	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,15	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.29a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.30	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.30	WC PACIENTŮ	3,10	A1	Pl1 – PVC	O3, h=1880	OSS	MO-II	R1-2400
1.32	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.32a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.33	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.34a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.37	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.37a	PŘEDSÍŇ	8,20	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.38	WC PACIENTŮ	3,10	A1	Pl1 – PVC	O3, h=1880	OSS	MO-II	R1-2400
1.39	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.40	TĚLOCVIČNÝ POKOJ	22,80	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.40a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.41	WC PACIENTŮ	3,10	A1	Pl1 – PVC	O3, h=1880	OSS	MO-II	R1-2400
1.42	SPRCHA PACIENTŮ	2,70	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.43	SKLAD	11,20	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R1-2800
1.44	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	17,00	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.44a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.45	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.46	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.47	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,30	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.48a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2400
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.50	CHODBA	117,20	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R1-2800
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.52	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.53	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	Pl4 – PVC	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.54	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	A1	Pl1 – PVC	O4, h=2480	OSS	----	R2-2400
1.55	PŘEDSÍŇ	6,10	B1	K1 – KER. DLAŽBA	O5, h=1880	OSM/OS5	MO-II	R1-2400, 2800
1.56	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,80	B1	K1 – KER. DLAŽBA	O5, h=1880	OSS	MO-II	R1-2400
1.57	ÚKLID	1,80	B1	K4 – KER. DLAŽBA	O8, h=1880	OSM/OS5	MO-II	R3-2800
1.58	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ	1,80	B1	K4 – KER. DLAŽBA	O8, h=2480	OSM/OS5	MO-II	R2-2800
1.59	WC MOBILNÍCH PACIENTŮ	3,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA	O3, h=1880	OSS	MO-II	R2-2400
1.60	VYŠETŘOVNA	17,30	A2	Pl4 – PVC (S. KOL.	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.61	PRACOVNA SESTER	15,80	A2	Pl4 – PVC (S. KOL.	O1L h=1880	OSM/OS5	MO-I2	R1-2800
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL	5,60	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R1-2800
1.63	ČISTÁ KOUTKY	1,60	A1	Pl4 – PVC	O5, h=2280	OSM/OS5	MO-I1	R3-2800
1.64	DOMÁ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,70	A1	Pl4 – PVC	O8, h=2280	OSM/OS5	MO-I1	R3-2800
1.65	ČISTÉ MÍSTNOST	6,70	B1	K4 – KER. DLAŽBA	O1, h=2280	OSM/OS5	MO-I1	R3-2800
1.66	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,40	B3	K2 – KER. DLAŽBA	O4, h=2480	OSM/OS5	MO-II	R3-2800
1.67	PRACOVNA LÉKAŘŮ	10,30	B1	Pl4 – PVC	----	OSM/OS5	MO-I2	R2-2800
1.68	SKLAD	1,80	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R3-2800
1.68a	SKLAD ÚKLIDU	1,80	A1	Pl4 – PVC	----	OSM	MO-II	R3-2800
1.69	TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT	11,00	B3	K5 – KER. DLAŽBA	----	OSM	MO-II	OSM

SV. V. 2980mm
±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní stavební projektant	ING. ARCH. ZDENĚK JANÍČEK	
Hlavní stavbyvedoucí projektant	ING. VLADIMÍR KOHOUTEK	
Zodpovědný projektant		
Kontrolował		
Zpracoval	PAVEL BOZNAŇÁK	
Kreslil	PAVEL BOZNAŇÁK	
Autorizovaný IČ	PAVEL BOZNAŇÁK PROJEKTOVÁNÍ TECHNOLOGIE TEL: 603 53 53 53 IČO: 87 07 07 07	
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
Akce místo	ZNOJMO, MÍSTO: Jana Janského 11	

ATELIÉR ING. JANÍČEK
Topolová 13, 690 02 BZ
tel./fax: 041 24 128

ELEKTROPROJEKTA BRNO a.s.
Purkyňova 99, Brno
tel. 541 321 111, fax 541 321 100
tel. 541 321 111, fax 541 321 200
E-mail: sales@elprobrno.cz

Formát	D A4
Měřítko	07/2012
Čís. zak.	740
Čís. výk.	P-05-12
Datum	PS 01.7.12-c1-1.PATRO
Soub. čís.	PS 01.7.12-c2-1.PATRO
Měřítko	1: 75
Číslo výkresu	C2.01

Stavba
NEMOCNICE ZNOJMO
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část – okce II

Objekt
OBJEKT C2 – OKNO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA
PS 01.7 LEKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE PRO OBJEKT C2 – OKNO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA

Náz.
PŮDORYS 1. PATRA