

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/ 1)	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
001	ZÁDVEŘÍ	23,40	B1	K1 KER. DLAŽBA	01a	–	–	R5
002	VSTUPNÍ HALA	357,60	B1	K1,K2a,K2b KER. DL.	01a	OST	MD–C2	R1/R3/R4
003	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
004	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
005	SCHODIŠTĚ	20,80	B5	K3 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	– 1)
006	INFORMACE	25,30	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5/R1
007	HLÍDACÍ SLUŽBA	17,80	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
008	CHODBA	4,05	B1	K5 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
009	PŘEDSÍŇ	2,60	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
010	PŘEDSÍŇ	3,90	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
011	WC	1,50	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
012	WC	1,70	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
013	PŘÍJEM PACIENTŮ	44,40	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
014	SKLAD	4,90	B1	K7 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
015	PŘEDSÍŇ	4,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
016	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
017	WC ŽENY	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
018	PŘEDSÍŇ	4,20	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
019	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
020	PISOÁRY	3,10	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
021	WC MUŽI	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
022	ÚKLID	3,30	B1	K8 KER. DLAŽBA	011	OST	MD–B	R5
023	ATRIUM	430,70	B1/B7 2)	K2,K2a,K2b KER. DL.	01b	OST	MD–B	R1
024	PRODEJNA	38,70	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
025	PRODEJNA	30,60	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
026	SKLAD	42,50	B1	K4 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5

1) TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA STROPĚ A NA SPODNÍM LÍCI SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN
2) SKLADBA B7 PLATÍ PRO SCHODIŠTĚ

LEGENDA:

MF– ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ,230V/16A,HNĚDÁ–/PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNIČI/

MFPc – ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ,230V/16A,HNĚDÁ,PRO PC,S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3.STUPNĚ–/PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNIČI/

DF– ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ,230V/16A,ZELENÁ–/PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY DO SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNIČI/

RSA30– PATROVÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII V PŘÍZEMÍ OBJEKTU A3
RSA30.1– PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII PRODEJNA OPTIKA,OBJ.A3
RSA30.2– PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII PRODEJNA KNIHY,OBJ.A3
RSA301– PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII PRODEJNA NOVIN,OBJ.A3 V PS 02.3
RSA302– PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII BUFET,OBJ.A3 V PS 02.3
ED– DVEŘNÍ CLONA–VIZ PS 03.1
EP– PŘÍVOD PRO NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24V/0,1kW PRO SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ PISOÁRŮ–VIZ SO 06.5
EV– FAN–COIL 230V PRO CHLAZENÍ PROSTORU–VIZ PS 03.1
EDV– POSUVNÉ DVEŘE AUTOMATICKÉ S PEVNÝM PŘÍVODEM 400V –VIZ SO 06.1
K– NAPÁJENÍ KAMERY CCTV –VIZ SO 06.9
M– MONITOR CCTV –VIZ SO 06.9
ŘC– ŘÍDICÍ CENTRÁLA PRO OVLÁDÁNÍ OKEN VE FASÁDĚ–VIZ SO 06.1
——— – KABELOVÁ TRASA S KABELY
DP!– DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V /TN–S

OCHRANA DLE ČSN EN 33 2000–4–41 ed.2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACÍ
–PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
–DOPLNĚNÁ– DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–3 : VIZ. PROTOKOL Č.10/2009

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS SRO ŠLIMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX :541 218 230
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ING. PARÁKOVÁ		
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s. Dušeny Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: epr@elektroprojekta.cz
Zpracoval	ING. PARÁKOVÁ		
Kreslil	ING. PARÁKOVÁ		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	12 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07.07.2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP,AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	2ORE5201A3.dwg
Objekt	PS 02 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU PRO TECHNOLOGII PS 02.1 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU PRO TECHNOLOGII–OBJEKT A3	Arch. číslo	2ORE5–7426
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	03