FUNKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ č.A3.1

PŘÍZEMÍ–VSTUPNÍ HALA, ATRIUM
ZIMA: TEPLOTA=–12°C, REL.VLHKOST=95%
LÉTO: TEPLOTA=+30°C, ENTALPIE 58 kJ/kg sv

ZAŘÍZENÍ č.A3.6
8xFAN–COIL
Q=celk.9,0 kW, 8/14°C
Pi=celk.0,6 kW
pro návrh zdroje 5,6 kW

AMBULANCE

ZAŘÍZENÍ č.A3.5
2xDVEŘNÍ CLONA
Q=2x33,4 kW, 80/60°C
Pi=2x0,3 kW

VSTUPNÍ HALA
ATRIUM

ZAŘÍZENÍ č.A3.8
2xFAN–COIL
Q=celk.7,3 kW, 8/14°C
Pi=celk.0,3 kW
pro návrh zdroje 5,1 kW

VSTUP

ZAŘÍZENÍ č.A3.4
OBČASNÝ PROVOZ
160 m3/h
Pi=0,1 kW
VSTUPNÍ HALA

ZAŘÍZENÍ č.A3.9
OBČASNÝ PROVOZ
370 m3/h
Pi=0,15 kW
VSTUPNÍ HALA

ZAŘÍZENÍ č.A3.3
OBČASNÝ PROVOZ
430 m3/h
Pi=0,12 kW
AMBULANTNÍ ČÁST

PS03.1 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE
Zakázkové číslo: K09516015
Příloha č.3

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ č.A3.2

1.PATRO–AMBULANTNÍ ČÁST
ZIMA: TEPLOTA=–12°C, REL.VLHKOST=95%
LÉTO: TEPLOTA=+30°C, ENTALPIE 58 kJ/kg sv



ZAŘÍZENÍ č.A3.7
OBČASNÝ PROVOZ



ZAŘÍZENÍ č.A3.10

PS03.1 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE
Zakázkové číslo: K09516015
Příloha č.3