

AKCE :
 PROVOZNÍ SOUBOR :
 ČÍSLO ZAKÁZKY :

Nemocnice Znojmo Rekonstrukce a dostavba, II.etapa, 2.část
 PS 03.3 VZT a klimatizace-objekt A2-ambulance, lékárna
 K09516015



ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI							POŽADOVANÉ PARAMETRY											Navržená výměna vzduchu x.h ⁻¹
Číslo míst.	Název místnosti	Plocha	Světlá výška	Počet osob	Produkce tepla	Inten. osvět.	Přetlak k atmf.	Teplota			Relativní vlhkost			Hladina hluku	Průtok na osobu	Čist.vzd. dle		
								zima	léto	+/-	zima	léto	+/-					
-	-	m ²	m	-	W.osoba ⁻¹	lx	Pa	°C	°C	°C	%	%	%	dB(A)	m. ³ h ⁻¹	VYR-32		
001	VÝDEJ LÉKŮ	79,20	2,55	10	90	500												
003	PŘÍPRAVA LÉKŮ	33,80	2,75	2	90				max.26									
004	UMÝVÁRNA SKLA	20,60	2,75	1	90		podtlak											
005	PŘÍPRAVNÁ ROZTOKŮ	12,70	2,65	1	90		podtlak											
006	PERSONÁLNÍ FILTR	5,30	2,40			200	+15	20-26	20-26		min.30					C/D		
007	MATERIÁLNÍ FILTR	4,80	2,40			200	+15	20-26	20-26		min.30					C/D		
008	PŘÍPRAVNÁ LÉKŮ	9,50	2,60	1	90	500	+25	22	24	2	min.30			50		A/C		
009	CHODBA	7,20	2,30			200												
013	PŘEDSÍŇ WC	2,40	2,40															
014	WC	1,50	2,40															
015	LABORATOŘ KONTROLY	14,50	2,75	1	90				max.26									
016	PRACOVNA VŠ	7,60	2,75	1	90				max.26									
017	PRACOVNA VEDOUCÍHO LABORANTA	7,60	2,75	1	90				max.26									
018	PRACOVNA VEDOUCÍHO LÉKÁRNÍ	20,70	2,75	7	90				max.26									
019	PŘEDSÍŇ	2,50	2,40															
020	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,00	2,40															
021	CHODBA	33,60	2,40			200												
022	DEPOSITNÍ SKLAD	8,90	2,40			200												
023	SKLAD HOŘLAVIN	7,90	2,40			200												
026	PŘEDSÍŇ	7,80	2,75															
027	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	2,40	2,40															
028	WC	1,40	2,40															
029	WC	1,40	2,40															
030	ÚKLID	1,90	2,40															
031	UMÝVÁRNA PŘEPRAVEK	6,10	2,75			100												
033	CHODBA	58,00	2,40			200												
034	VÝDEJ LÉKŮ NA ŽÁDANKY	48,80	2,75	3	90	500								50				
035	SKLAD HVLP	48,80	2,50			200		20	20	3								
036	CHLAZENÝ SKLAD HVLP	9,20				200												
037	SKLAD HVLP	50,30	2,50			200		20	20	3								
038	SKLAD POUŽITÝCH LÉKŮ	2,10	2,50			200												
142		406,40		28														

Poznámka:

...
 ...
 ...