

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 2.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			OZN.	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	SPOLEČNÉ VYBAVENÍ NEMOCNICE							
201	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	25,80	E3	C1–CEMENT. POTĚR	–	POHL. BET	–	–
202	STROJOVNA VZT	198,15	E1	C1–CEMENT. POTĚR	011–KER. POROV.	OSH	MD–B	–
203	STROJOVNA VZT	4,40	E1	C1–CEMENT. POTĚR	–	OSH	MD–B	–

POZNÁMKA

PU **PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA**

VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY PŘES PŘÍČKY MUSÍ BÝT OPATŘENY OCEL. CHRÁNIČKOU. TAKOVÉ DIMENZE ABY PROŠLA I S IZOLACÍ !

LEGENDA POTRUBÍ

CHLAZENÁ VODA – PŘÍVOD 7°C

CHLAZENÁ VODA – ZPÁTEČKA 13°C

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA
Zodpovědný projektant	ING. ZDENĚK BILL
Kontroloval	ING. ZDENĚK BILL
Zpracoval	ING. PAVEL PTÁČEK
Kreslil	HAŠOVÁ
Subdodavatel PD	
Vedoucí projektu	
Zpracoval	

ATELIÉR AS BRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Bezručovo Námocnové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část
Objekt	PS 04 ZDROJ CHLADU PS 04.2 ROZVODY CHLADU – OBJEKT A1, A2, A3
Název	PŮDORYS 2.PATRA – OBJ.A1

Formát	8 A4
Datum	07/2009
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K09516015
Soubor	20RC5105.dwg
Arch. číslo	20RC5–8280
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	04