

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

C1
Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou.
Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí.
Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak.
Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim.
Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha".
Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel.
Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16
Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380-480V/50Hz — 1 ks

C2
Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou.
Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí.
Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak.
Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim.
Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha".
Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel.
Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16
Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380-480V/50Hz — 1 ks

LEGENDA ARMATUR

KU	Klapka uzavírací mezipřírubová
F	Filtr ocelový závitový/přírubový
PS	Přírubový spoj
M	Manometr rozsah 0-600 kPa, 0-300 kPa, 0-1MPa včetně zkušebního manometrického kohoutu a kondenzační smyčky

LEGENDA ČAR

- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – STÁVAJÍCÍ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – STÁVAJÍCÍ



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA
Kontroloval	ING. PAVEL POMKLA
Zpracoval	MICHAL ZEMAN
Kreslil	MICHAL ZEMAN
Subdodavatel PD	

ATELIER A SRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část-akce II
Objekt	**PS 04 ZDROJ CHLADU** **PS 04.6 CHLAZENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI C1, C2, VZT**
Název	OBJ. C1 – ČÁSTEČNÝ PŮDORYS SUTERÉNU

Formát	6 A4
Datum	31.07.2012
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K10755025
Soubor	248C5102.dwg
Arch. číslo	248C5-9754
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	02