

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA				OPRAVY PLOCH		
		/m ²	SKLADBA	PŮVCH	K3	KER. DLAŽBA	OBKLAD	OMÍTKA
201	SCHODIŠTĚ	20,00	B5	B5	K3	KER. DLAŽBA	-	OST
202	STROJOVNA VZT	269,80	B4	K9	KER. DLAŽBA	0 10	OST	OST

LEGENDA MÍSTNOSTI

POZNÁMKA

PU PROTOŽÁRNI TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCI
– PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY PŘES PŘÍČKY MUSÍ BÝT OPAŘENY OCEL. CHRANČKOU.
TAKOVÉ DIMENZE ABY PROŠLA I S IZOLACÍ !

LEGENDA POTRUBÍ


CHLAZENÁ VODA – PŘÍVOD 7°C
CHLAZENÁ VODA – ZPĚTEČKA 13°C



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ING. ZDENĚK BILL		
Kontroloval	ING. ZDENĚK BILL		
Zpracoval	ING. PAVEL PÁČEK		
Kreslil	HAŠOVÁ		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11		
Stavba	NEMOCNICE ZNOJMO		
Objekt	PS 04 ZDRŮV CHLAZDU		
Název	ČÁST. PŮDORYS 2.PATRA – OBJEKT A3		



Formát	
Datum	
Druh dok.	
Číslo zak.	
Soubor	
Arch. čísl	
Měřítko	1:1