

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODHLED
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY		
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	28,80	R3–2800,2400 MM
1.01a	ROZVADĚČE EL	3,70	–
1.02	SCHODIŠTĚ	19,35	–
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–
1.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–
1.05	CHODBA	15,60	R6–2400 MM
1.06	ŠACHTA VZT	6,85	–
1.07	CHODBA	–	–
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST		
1.10	ŠATNA PERSONÁLU	9,00	R3–2800 MM
1.11	VSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	5,70	R3–2400 MM
1.12	VÝSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	6,10	R3–2400 MM
1.12a	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA PERSONÁLU	1,70	R5–2400 MM
1.13	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ –FILTR PACIENTŮ	12,25	R2–2400 MM
1.14	CHODBA	80,40	R6–2400 MM
1.15	VYŠETŘOVNA	20,25	R1–2800 MM
1.16	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	11,15	R4–2800 MM
1.17	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,90	R5–2800 MM
1.18	WC PACIENTŮ – PTP	3,45	R3–2400 MM
1.19	ÚKLID	2,10	R3–2400 MM
1.20	VYŠETŘOVNA	18,00	R2–2800 MM
1.21	PRACOVNA SESTER	16,50	R3–2800 MM
1.22	DENNÍ MÍSTNOST	6,80	R3–2800 MM
1.23	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	6,20	R3–2800 MM
1.24	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,80	R5–2800 MM
1.25	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,40	R3–2400 MM
1.26	WC PERSONÁLU	1,90	R3–2400 MM
1.27	SKLAD	5,20	R3–2800 MM
1.28	SKLAD	7,00	R3–2800 MM
1.29	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,45	R3–2800 MM
1.30	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–
1.31	PŘEDSÍŇ	2,15	R2–2400 MM
1.32	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,35	R5–2400 MM
1.33	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,60	R4–2800 MM
1.34	PŘEDSÍŇ	2,00	R2–2400 MM
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,45	R5–2400 MM
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	R4–2800 MM
1.37	PŘEDSÍŇ	6,55	R2–2400 MM
1.38	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.39	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.40	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	R4–2800 MM
1.41	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	R4–2800 MM
1.42	PŘEDSÍŇ	6,30	R2–2400 MM
1.43	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.44	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.45	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	R4–2800 MM
1.46	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	R4–2800 MM
1.47	PŘEDSÍŇ	6,30	R2–2400 MM
1.48	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	R5–2400 MM
1.50	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	R4–2800 MM
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	R4–2800 MM
1.52	PŘEDSÍŇ	2,00	R2–2400 MM
1.53	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,30	R5–2400 MM
1.54	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,85	R4–2800 MM
1.55	PŘEDSÍŇ	2,00	R2–2400 MM
1.56	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	4,30	R5–2400 MM
1.57	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,10	R4–2800 MM
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – ŘÍDÍCÍ ÚSEK		
1.60	FILTR PERSONÁLU	7,55	R6–2400 MM
1.61	PŘEDSÍŇ	2,55	R3–2400 MM
1.62	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	3,35	R5–2400 MM
1.63	PRACOVNA LÉKAŘE	15,25	R4–2800 MM
1.64	PŘEDSÍŇ	4,20	R3–2400 MM
1.65	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	R5–2400 MM
1.66	PRACOVNA PRIMÁŘE	23,60	R4–2800 MM
1.67	PŘEDSÍŇ	4,55	R3–2400 MM
1.68	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	R5–2400 MM
1.69	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	15,40	R4–2800 MM

POZNÁMKA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

C1 — 1 ks

Jednostupňové závojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line
s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou.
Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou
PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí.
Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující
řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak.
Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim.
Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha".
Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel.
Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16
Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380–480V/50Hz

C2 — 1 ks

Jednostupňové závojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line
s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou.
Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou
PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí.
Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující
řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak.
Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim.
Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha".
Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel.
Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16
Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380–480V/50Hz

LEGENDA ARMATUR

M		
	I2RV	Dvoucestný regulační a vyvažovací ventil (dodávka MaR)
	RVV	Ruční vyvažovací ventil koncových jednotek závitový
	RVV	Ruční vyvažovací ventil závitový
	RVV	Ruční vyvažovací ventil přírubový
	RDT	Regulátor tlakové diference závitový
	RDT	Regulátor tlakové diference přírubový
	KU	Klapka uzavírací mezipřírubová
	KK	Kulový kohout závitový uzavírací
FIL	F	Filtr ocelový závitový/přírubový
	PŠ	Přímé šroubení vodovodní
	PS	Přírubový spoj
	KVK	Kulový kohout vypouštěcí
	AOV	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" s plovákem řízeným odfukovacím ventilem
	M	Manometr rozsah 0–600 kPa, 0–300 kPa, 0–1MPa včetně zkušebního manometrického kohoutu a kondenzační smyčky
	T	Teploměr rozsah –30 až +50°C
	ZK	Zpětná klapka závitová
	ZV	Zpětná klapka mezipřírubová, PN 16
	PV	Pojišťovací ventil
	R	Redukce potrubí
PC		Čidlo snímání tlaku
	KG	Kompenzátor GUMOVÝ
	PPV	Pneumatický přepouštěcí ventil
	PRV	Přepouštěcí ventil
	UA	Uzavírací armatura k expanzní nádobě

LEGENDA ČAR

- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – STÁVAJÍCÍ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – STÁVAJÍCÍ

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl		

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA	
Kontroloval	ING. PAVEL POMKLA	
Zpracoval	MICHAL ZEMAN	
Kreslil	MICHAL ZEMAN	
Subdodavatel PD		

ATELIER ASBRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	B A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	31.07.2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248C5103.dwg
Objekt	**PS 04 ZDROJ CHLADU** **PS 04.6 CHLAZENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI C1, C2, VZT**	Arch. číslo	248C5–9756
Název	OBJ. C1 – PŮDORYS 1.PATRA	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	04