

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

C1 Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou. Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí. Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak. Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim. Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha". Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel. Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16 Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380-480V/50Hz — 1 ks

C2 Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou. Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí. Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak. Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim. Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha". Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel. Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16 Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380-480V/50Hz — 1 ks

LEGENDA ARMATUR

I2RV	Dvoucestný regulační a vyvažovací ventil (dodávka MaR)
RVV	Ruční vyvažovací ventil koncových jednotek závitový
RVV	Ruční vyvažovací ventil závitový
RVV	Ruční vyvažovací ventil přírubový
RDT	Regulátor tlakové diference závitový
RDT	Regulátor tlakové diference přírubový
KU	Klapka uzavírací mezipřírubová
KK	Kulový kohout závitový uzavírací
F	Filtr ocelový závitový/přírubový
PŠ	Přímé šroubení vodovodní
PS	Přírubový spoj
KVK	Kulový kohout vypouštěcí
AOV	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" s plovákem řízeným odfukovacím ventilem
M	Manometr rozsah 0-600 kPa, 0-300 kPa, 0-1MPa včetně zkušebního manometrického kohoutu a kondenzační smyčky
T	Teploměr rozsah -30 až +50°C
ZK	Zpětná klapka závitová
ZV	Zpětná klapka mezipřírubová, PN 16
PV	Pojišťovací ventil
R	Redukce potrubí
	Čidlo snímání tlaku
KG	Kompenzátor GUMOVÝ
PPV	Pneumatický přepouštěcí ventil
PRV	Přepouštěcí ventil
UA	Uzavírací armatura k expanzní nádobě

LEGENDA ČAR

- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – STÁVAJÍCÍ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – STÁVAJÍCÍ

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.patro

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODHLED
	SPOLEČNÉ PROSTORY		
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA v obj. C2	24,50	---
1.02	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ2	10,30	R1-2800
1.03	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	7,30	R1-2800
1.04	SKLAD MOBIL. PROSTŘEDKŮ	13,50	R3-2800
1.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	---
1.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	---
1.11	KOMUNIKAČNÍ HALA	31,10	R1-2800
1.12	SCHODIŠTĚ	17,70	---
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,60	
1.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,60	
	LŮŽKOVÁ JEDNOTKA		
1.21	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,00	R1-2800
1.22	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,70	R1-2800
1.22a	PŘEDSÍŇ	3,60	R3-2400
1.23	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	R2-2400
1.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	R1-2800
1.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	R1-2800
1.25a	PŘEDSÍŇ	7,60	R3-2400
1.26	WC PACIENTŮ	2,10	R1-2400
1.27	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	R2-2400
1.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	R1-2800
1.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,10	R1-2800
1.29a	PŘEDSÍŇ	7,60	R3-2400
1.30	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	R2-2400
1.31	WC PACIENTŮ	2,20	R1-2400
1.32	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	R1-2800
1.32a	PŘEDSÍŇ	3,90	R3-2400
1.33	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	R2-2400
1.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	R1-2800
1.34a	PŘEDSÍŇ	3,90	R3-2400
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	R2-2400
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	R1-2800
1.37	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	R1-2800
1.37a	PŘEDSÍŇ	8,20	R3-2400
1.38	WC PACIENTŮ	2,50	R1-2400
1.39	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	R2-2400
1.40	TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ	22,90	R1-2800
1.40a	PŘEDSÍŇ	3,90	R3-2400
1.41	WC PACIENTŮ	2,20	R1-2400
1.42	SPRCHA PACIENTŮ	2,70	R2-2400
1.43	SKLAD	11,20	OSH
1.44	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	17,60	R1-2800
1.44a	PŘEDSÍŇ	6,90	R3-2400
1.45	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	R2-2400
1.46	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	R1-2800
1.47	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	R2-2400
1.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,30	R1-2800
1.48a	PŘEDSÍŇ	4,30	R3-2400
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	R2-2400
1.50	CHODBA	117,20	R4-2400
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	R1-2800
1.52	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	R2-2400
1.53	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	R1-2800
1.54	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	R2-2400
1.55	PŘEDSÍŇ	6,10	R3-2400, 2800
1.56	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,50	R3-2400
1.57	ÚKLID	1,80	R3-2800
1.58	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ	3,00	R2-2800
1.59	WC IMOBILNÍCH PACIENTŮ	3,30	R3-2400
1.60	VYŠETŘOVNA	17,30	R1-2800
1.61	PRACOVNA SESTER	15,90	R1-2800
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL	6,90	RX-POŽÁRNÍ
1.63	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	5,60	R3-2800
1.64	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,70	R3-2800
1.65	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,70	R3-2800
1.66	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,40	R3-2800
1.67	PRACOVNA LÉKAŘŮ	10,30	R1-2800
1.68	SKLAD	1,90	R3-2800
1.68a	SKLAD ÚKLIDU	1,60	R3-2800
1.69	TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT	11,00	OSH

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	Datum revize	Provedl
0		

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA
Kontroloval	ING. PAVEL POMKLA
Zpracoval	MICHAL ZEMAN
Kreslil	MICHAL ZEMAN
Subdodavatel PD	

ATELIER ASSRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část-akce II
Objekt	**PS 04 ZDROJ CHLADU** **PS 04.6 CHLAZENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI C1, C2, VZT**
Název	OBJ. C2 – PŮDORYS 1.PATRA

Formát	8 A4
Datum	31.07.2012
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K10755025
Soubor	248C5106.dwg
Arch. číslo	248C5-9758
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	06