

OZN.	OČEL. MÍSTNOSTI	POČET ¹⁾		PODLAHA		POMĚR POKRYTÍ		POHLED
		M ²	SKLADBA	PORCH	OBKLAD	OMITKA	MAŠKA	
01	SKLOPÍSTĚ	22,30	B6	K9	KER. DLAŽBA	-	OST	MD-B-2
02	INSTALAČNÍ CHODBA	125,60	B6	K9	KER. DLAŽBA	-	-	MD-B-2
03	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	45,50	B6	K9	KER. DLAŽBA	08	-	MD-B-2
04	ROZVODNÁ NN	10,80	B6	K9	KER. DLAŽBA	-	-	MD-B-2

LEGENDA MÍSTNOSTI


- LEGENDA
- TOPNÁ VODA 105/75°C-HLAVNÍ PŘÍVOD.TUV
 - TOPNÁ VODA 80/60°C-VZT - ŘEŠENO V PROJEKTU SO 06.6
 - TOPNÁ VODA 75/55°C-VYTÁHENÍ -ŘEŠENO V PROJEKTU SO 06.6

- PROTIPROČNÉ ZABĚHNUTÍ OHŘEVU TUV- G=80MM, ZÁSLEDNÍ MĚŘÍČE 1400 I
a. příkon 500W/230V
 - KOMUNOVANÝ ROZVODNÁČ G=105MM, kotel 105/75°C
ROZVODNÁČ DODAN ROZDĚLEN NA DVA KUSY-SVAŘET NA MÍSTĚ OSAZENÍ
- P.B. PENNÝ SDO
KV KOMPENZÁTOR VÁKOVÝ

POZNÁMKA



- TOPNÉ ROZVODY - POTŘEBÍ OČISTOVÉ

PU - PROTIPOČNÝ TĚSNĚNÍ PROSTUPU OČEL. TĚL. PŘES STAVBNÍ POZÁRANĚ DĚLICÍ KONSTRUKCI
- OČISTOVÁ Z KONSTRUKCE PŘES VSTUP - HOD. A.1
A.1 OČISTOVÝ PROTIPOČNÝ TĚL. - STAVO X HODSKO SPŮR 20 mm.



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo řeznice	0	Datum řeznice	Provedl
---------------	---	---------------	---------

Hlavní řešitel projektu		ING. AROU. ZEMEK, JANSKY			
Hlavní autor projektu		ING. VADIM KOLARICA			
Zpracovatel projektu		FRANISEK JEDELSKY			
Kontrola		ING. ZDENEK BIL			
Zpracovatel		FRANISEK JEDELSKY		IEP KOTIZOV s.r.o. Bátov 172 258 01 BÁTŮV IČ: 256 81 818 E-mail: info@iepkotizov.cz	
Kontrola		DANA GREGOVÁ			
Subdodavatel PO					
Vedoucí projektu					
Zpracovatel		NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Investor		ZNOJMO, MUDr. JANA JANSKÁ 11			
Město stáby				Fronta	
Stavba		REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část		Datum	
				P.O.	
				Číslo zrk.	
				Součet	
Objekt		PS 05 - PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA		Arch. číslo	
Název		PS 05.1 TOPENÍ-OBJEKT A3-CENTRALNÍ VSTUP, AMBULANCE		2080.5-02.8	
PŮDORYS SUTERÉNU				Měřítko	
				1:100	