SCHÉMA VZT



ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1. PATRA



ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1. PATRA



LEGENDA POTRUBÍ

TOPNÁ VODA 80°C – PŘÍVOD

TOPNÁ VODA 60°C – VRÁT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Čvzt2 ČERPADLO Q=1,5m3/h,H=2,5m y.d. 230V, 85W, 0,6A ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OTÁČKY

EVvzt2 VXP45.25-6,3, DN25, KV6,3

POZNÁMKA

PU PROVEDENÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY:
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ OCEL.TRUBEK PŘES STAVEBNÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI A ELASTICKÝ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL
šířka x hloubka spár 20 mm.

LEGENDA ARMATUR

EV	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVAČÍ VENTIL S ELPOHONEM PN16,přírubový, závitový(DODÁVKA MaR)
BK	BEZPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA PN16
KK	KULOVÝ KOHOUT – závitový
VVR	VYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ–závitový
F	FILTR –závitový
T	TEPLOMĚR 0–120°C,0–200°C
M	MANOMETR VČETNĚ SMYČKY A ZKUŠ KOHOUTU
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PŠ	ŠROUBENÍ
	REDUKCE POTRUBÍ
Č	ČERPADLO OBĚHOVÉ TŘÍOTÁČKOVÉ ZÁVITOVÉ
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL – závitový
	NÁVAREK G1/2" l=100mm, 90°

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	PODLAHA: SKUPINA	PODLAHA: DRUH	OPRAVY POKOJŮ: OBKLAD	OPRAVY POKOJŮ: OMÍTKA	OPRAVY POKOJŮ: MALBA	POZNÁMKA
	SPOLEČNÉ PROSTORY							
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA + ATL. CZ	24,50	---	DK2+STÁL. MONOLIT	---	OSH	MO-B	---
1.02	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	10,30	A1	PVa –PVC	OVa,V=980	OSH	MO-B	R1-2800
1.03	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	1,30	A1	PVa –PVC	---	OSH	MO-B	R1-2800
1.04	SKLAD MOBIL. PROSTŘEDKŮ	13,50	A1	PVa –PVC	---	OSH	MO-B	R3-2800
1.05	IBILIÁRNÍ PROSTŘEDKY	2,25	---	---	---	---	---	---
1.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	0,00	---	---	---	---	---	---
1.11	KOMUNIKAČNÍ HALA	31,35	B1	K1 – KER. DLAŽBA	OI, V=980	OSH	MO-B	R1-2800
1.12	SCHODIŠTĚ	11,70	B1, 2	K1 – KER. DLAŽBA	STAHL82	OSH	MO-B	---
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,83	---	---	---	---	---	---
1.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,83	---	---	---	---	---	---
	LŮŽKOVÁ JEDNOTKA							
1.21	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,50	A1	PVa –PVC	OI1, V=980	OSH,OSS	MO-C1	R1-2800
1.22	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,70	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.23	PŘEDSÍŇ	3,85	A1	PVa –PVC	---	OSS	MO-C2	R3-2400
1.24	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.25	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,35	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.26	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,35	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.26a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.26	WC PACIENTŮ	3,15	A1	PVI –PVC	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R1-2400
1.27	SPROCHA PACIENTŮ	2,80	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.28	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,00	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.29	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,10	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.29a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.30	SPROCHA PACIENTŮ	2,80	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.31	WC PACIENTŮ	3,20	A1	PVI –PVC	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R1-2400
1.32	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,80	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.33	PŘEDSÍŇ	3,85	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.34	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.35	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,35	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.36a	PŘEDSÍŇ	3,85	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.36	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.37	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,30	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.37a	PŘEDSÍŇ	8,20	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.38	WC PACIENTŮ	2,50	A1	PVI –PVC	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R1-2400
1.39	SPROCHA PACIENTŮ	2,80	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.40	ŘÍDÍCÍ POKOJ	22,90	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.40a	PŘEDSÍŇ	3,80	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.41	WC PACIENTŮ	2,20	A1	PVI –PVC	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R1-2400
1.42	SPROCHA PACIENTŮ	2,70	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.43	WC PACIENTŮ	2,20	A1	PVI –PVC	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R1-2400
1.44	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,80	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.44a	PŘEDSÍŇ	6,85	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R3-2400
1.45	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.46	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	16,00	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.47	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.48	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	16,30	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.48a	PŘEDSÍŇ	4,30	A1	PVa –PVC	---	OSS	MO-C2	R3-2400
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.50	ÚKLIDOVÁ	17,20	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-D	R4-2400
1.51	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,50	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.52	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.53	ZAVLAŽOVACÍ POKOJ	15,80	A1	PVa –PVC	OI3,V=1980	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.54	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	PVI –PVC	OA, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.55	PŘEDSÍŇ	6,10	B1	K3 – KER. DLAŽBA	OL, V=980	OSH,OSS	MO-B	R1-2400, 2800
1.56	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,50	B1	K3 – KER. DLAŽBA	OL, V=980	OSS	MO-B	R3-2400
1.57	SKLÍD	1,80	B1	K4 – KER. DLAŽBA	OB, V=980	OSH,OSS	MO-B	R3-2800
1.58	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ	3,00	B1	K3 – KER. DLAŽBA	OA, V=2480	OSH,OSS	MO-B	R2-2800
1.59	WC MOBILNÍCH PACIENTŮ	3,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA	OJ, V=1980	OSS	MO-B	R3-2400
1.60	VÝŤ.TECHNIK	17,30	A2	PZa –PVC EL. VOL.	OJ, V=2280	OSH,OSS	MO-B	R1-2800
1.61	PRACOVNA SESTER	15,80	A2	PZa –PVC EL. VOL.	OJ, V=2280	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL.	8,90	A1	PVa –PVC	---	OSH	MO-B	R3-PODHĽAD
1.63	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,60	A1	PVa –PVC	OB, V=2280	OSH,OSS	MO-D	R3-2800
1.64	ÚKRYT MÍSTNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ	6,70	A1	PVa –PVC	OB, V=2280	OSH,OSS	MO-D	R3-2800
1.65	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,70	B1	K4 – KER. DLAŽBA	OI, V=2280	OSH,OSS	MO-B	R3-2800
1.66	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,70	B1	K4 – KER. DLAŽBA	OA, V=2480	OSH,OSS	MO-B	R3-2800
1.67	PRACOVNA LEKÁŘŮ	15,30	A1	PVa –PVC	---	OSH,OSS	MO-C2	R1-2800
1.68	SKLAD	1,90	A1	PVa –PVC	---	OSH	MO-B	R3-2800
1.69a	HYGIENICKÁ MÍSTNOST – VZT	1,80	A1	PVa –PVC	---	OSH	MO-B	R3-2800
1.69	TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT	11,00	B3	K5 – KER. DLAŽBA	---	OSH	MO-B	OSH

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL PÖMKLA	
Kontroloval	ING. PAVEL PÖMKLA	
Zpracoval	FRANTIŠEK JEDELSKÝ	
Kreslil	JIŘÍ KRETEK	
Subdodavatel PD		

ATELIER ASBRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX 541 218 235

EP RÓŽNOV a.s.
Bučiny Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664101, Fax: 571 664400
E-mail: ep@epreznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	10 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	31.07.2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
Objekt	**PS 05 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA** **PS 05.5 TOPENÍ OBJEKT C1, C2 – LŮŽKOVÁ ČÁST**	Soubor	248U5108.dwg
		Arch. číslo	248U5–9770
Název	PŮDORYS 1. PATRA VZT C2, SCHÉMA VZT	M/Měř.	1:50
		Číslo výkresu	08