


LEGENDA:

- DOPLŇUJÍCÍ VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA MAR
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
- CENTRÁL STOP

LEGENDA:
PROSTŘEDÍ: VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
KOMPLETNÍ OZNAČENÍ PRVKU MaR VE TVARU = Č.ROZVADĚČE+ Č.POLE- OZNAČENÍ PRVKU MaR
PŘÍKLAD =RA1+X1-E7
KOMPLETNÍ OZNAČENÍ KABELU MaR VE TVARU =Č.ROZVADĚČE-W.....
PŘÍKLAD OZNAČENÍ SILOVÉHO KABELU MaR =RA1-WL7
PŘÍKLAD OZNAČENÍ SIGNÁLOVÉHO KABELU MaR =RM4-WS7
POZOR !!!! DODRŽOVAT ODDĚLENÍ KABELŮ WL A WS
POZNÁMKA:
-ČIDLA + PERIFERIE VE STROJOVNĚ VZT .VIZ PŘÍSLUŠNÉ RS-SCHÉMA
OZNAČENÍ ZMĚNY:

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.patro

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA /M² | PODLAHA | | | ÚPRAVY POVRCHŮ | | | PODHLED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKLADBA | DRUH | | OBKLAD | OMÍTKA | MALBA | |
| 1.40a | PŘEDSÍŇ | 3,90 | A1 | P1b – PVC | | --- | OSS | MD–C2 | R3–2400 |
| 1.41 | WC PACIENTŮ | 2,20 | A1 | P1f – PVC | | 03, V=1880 | OSS | MD–B | R1–2400 |
| 1.42 | SPRCHA PACIENTŮ | 2,70 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.43 | SKLAD | 11,20 | A1 | P1e – PVC | | --- | OSH,OSS | MD–B | OSH |
| 1.44 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 17,60 | A1 | P1c – PVC | | 010, V=1880 | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.44a | PŘEDSÍŇ | 6,90 | A1 | P1b – PVC | | --- | OSS | MD–C2 | R3–2400 |
| 1.45 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,60 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.46 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 16,00 | A1 | P1c – PVC | | 010, V=1880 | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.47 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,30 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.48 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 16,30 | A1 | P1c – PVC | | 010, V=1880 | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.48a | PŘEDSÍŇ | 4,30 | A1 | P1b – PVC | | --- | OSS | MD–C2 | R3–2400 |
| 1.49 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,30 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.50 | CHODBA | 117,20 | A1 | P1a – PVC | | --- | OSH,OSS | MD–C1 | R4–2400 |
| 1.51 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 10,50 | A1 | P1c – PVC | | 010, V=1880 | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.52 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,20 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.53 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 10,50 | A1 | P1c – PVC | | 010, V=1880 | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.54 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,30 | A1 | P1f – PVC | | 04, V=2480 | OSS | --- | R2–2400 |
| 1.55 | PŘEDSÍŇ | 6,10 | B1 | K3 – KER. DLAŽBA | | 05, V=1880 | OSH,OSS | MD–B | R3–2400, 2800 |
| 1.56 | WC ZAMĚSTNANCŮ | 1,50 | B1 | K3 – KER. DLAŽBA | | 05, V=1880 | OSS | MD–B | R3–2400 |
| 1.57 | ÚKLID | 1,80 | B1 | K4 – KER. DLAŽBA | | 08, V=1880 | OSH,OSS | MD–B | R3–2800 |
| 1.58 | HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ | 3,00 | B2 | K3 – KER. DLAŽBA | | 06, V=2480 | OSH,OSS | MD–B | R2–2800 |
| 1.59 | WC MOBILNÍCH PACIENTŮ | 3,30 | B1 | K2 – KER. DLAŽBA | | 03, V=1880 | OSS | MD–B | R3–2400 |
| 1.60 | VYŠETŘOVNA | 17,30 | A2 | P2a –PVC EL VOD. | | 02, V=2080 | OSH,OSS | MD–B | R1–2800 |
| 1.61 | PRACOVNA SESTER | 15,90 | A2 | P2a –PVC EL VOD. | | 02, V=2080 | OSH,OSS | MD–C3 | R1–2800 |
| 1.62 | TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL | 6,90 | A1 | P1e – PVC | | --- | OSH | MD–B | OSH |
| 1.63 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 5,60 | A1 | P1b – PVC | | 09, V=2080 | OSH,OSS | MD–C1 | R3–2800 |
| 1.64 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ | 6,70 | A1 | P1b –PVC | | 09, V=2080 | OSH,OSS | MD–C1 | R3–2800 |
| 1.65 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 6,70 | B1 | K4 – KER. DLAŽBA | | 07, V=2080 | OSH,OSS | MD–B | R3–2800 |
| 1.66 | UMÝVÁRNA PACIENTŮ | 10,40 | B3 | K2 – KER. DLAŽBA | | 04, V=2480 | OSH,OSS | MD–B | R3–2800 |
| 1.67 | PRACOVNA LÉKAŘŮ | 10,30 | A1 | P1b – PVC | | --- | OSH,OSS | MD–C2 | R1–2800 |
| 1.68 | SKLAD | 1,90 | A1 | P1e – PVC | | --- | OSH | MD–B | R3–2800 |
| 1.68a | SKLAD ÚKLIDU | 1,60 | A1 | P1e – PVC | | --- | OSH | MD–B | R3–2800 |
| 1.69 | TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT | 11,00 | B3 | K5 – KER. DLAŽBA | | --- | OSH | MD–B | OSH |

## ORIENTAČNÍ SCHÉMA




±0,000 = 295,500 m.n.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo revize | | | | | |
| Číslo revize | | | | | |
| Číslo revize | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hlavní architekt projektu | ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ | |
| Hlavní inženýr projektu | ING. NOHAVICA | |
| Zodpovědný projektant | | |
| Kontroloval | ING. MIKULÁŠEK | |
| Zpracoval | ING. MIKULÁŠEK | |
| Kreslil | ING. MIKULÁŠEK | |
| Subdodavatel PD | Siemens, s.r.o.<br>Sektor Infrastructure & Cities<br>Divize Building Technologies | Building Automation (BAU)<br>Olomoucká 7/9<br>618 00 Brno |

ATELIER AS s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL./FAX :541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Bolany Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investor | NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Formát | 4 A4 |
| Místo stavby | ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11 | Datum | 08/2012 |
| Stavba | **NEMOCNICE ZNOJMO**<br>REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa – 2.část | Druh dok. | DSP, TDW |
| | | Číslo zak. | K10755025 |
| | | Soubor | 248E561PC2.dwg |
| Objekt | PS 06 MaR, PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU | Arch. číslo | |
| Název | PŮDORYS 1.PATRA, STROJOVNA VZT | Měřítko | 1:100 |
| | | Číslo výkresu | **09** |