





POPIS POZIC

POZICE	POPIS
1	KRABICE V.U.V
2	MANOMETR
3	ČIDLO TLAKU
4	UZAVÍRACÍ VENTIL MP
5	RYCHLOSPOJKA
6	UZAVÍRACÍ VENTIL KULOVÝ

POZ. Č.3 JE PROPOJENA S HLAŠIČEM KLINICKÉHO ALARMU (HL) V PRACOVNĚ SESTER M.Č.1.21



LEGENDA POTRUBÍ:

- O2 – KYSLÍK–PROJEKTOVANÝ
- O2 – KYSLÍK–STÁVAJÍCÍ
- VAK – VAKUUM

(CH) POTRUBÍ VEDENO V CHRÁNIČCE (MI) MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

POZNÁMKA-PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S ROZVODY ELEKTRO

LEGENDA ARMATUR:

- KRABICE V.U.V.-KRABICE VÝSTUPNÍCH UZAVÍRACÍCH VENTILŮ
- LÉKAŘSKÝ PANÝLEK S TERMINÁLNÍ JEDNOTKOU DLE ČSN 73915-1
- (CH01) HL(6) HLÁSIČ KLINICKÉHO ALARMU PRO max.6 ČIDEL
- K (HC) - KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

OZN.	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			OZN.	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY							
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	28,80	B3	K3 – KER. DLAŽBA	03	05	MO–8	R3–2800,2400 MM
1.01a	ROZVAŽEČE EL	3,70	B3	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	MB	–
1.02	SCHODIŠTĚ	19,35	A1,A3	PVb – VINYL	04	–	–	–
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
1.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
1.05	CHODBA	15,60	A1	PVa – VINYL	–	05	MO–C1	R6–2400 MM
1.06	ŠACHTA VZT	6,85	C4	E1 – CEM. POTĚR	–	OVH	MB	–
1.07	CHODBA	–	SR	P1 – MRAMOR. DLAŽBA	04	–	–	–
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST							
1.10	ŠATNA PERSONÁLU	9,00	A1	PVc – VINYL	–	05, OSS	MO–8	R3–2800 MM
1.11	VSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	5,70	A1	PVc – VINYL	–	05, OSS	MO–8	R3–2400 MM
1.12	VÝSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	6,10	A1	PVd – VINYL	–	05, OSS	MO–8	R3–2400 MM
1.12a	FOHOTVOZNÍ SPRCHA PERSONÁLU	1,70	A1	PVd – VINYL	06	–	–	R5–2400 MM
1.13	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ –FILTR PACIENTŮ	12,25	A1	PVa – VINYL	–	05	MSP–1	R2–2400 MM
1.14	CHODBA	80,40	A1	PVa – VINYL	–	05, OSS	MSP–1	R6–2400 MM
1.15	VÝSTŘELNA	20,25	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	07	05, OSS	MSP–8	R1–2800 MM
1.16	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	11,15	A1	PVe – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.17	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,40	A1	PVd – VINYL	08	05, OSS	–	R5–2800 MM
1.18	WC PACIENTŮ – PRŮ	3,45	B3	KK – KER. DLAŽBA	09	OSS	MO–8	R5–2400 MM
1.19	ÚKLID	2,10	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	05, OSS	MO–8	R3–2400 MM
1.20	VÝSTŘELNA	18,00	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	07	05, OSS	MSP–8	R2–2800 MM
1.21	PRACOVNA SESTER	16,50	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	011	05, OSS	MO–C2	R3–2800 MM
1.22	DENNÍ MÍSTNOST	6,80	A1	PVf – VINYL	011	05, OSS	MO–C2	R3–2800 MM
1.23	ZÁZEMÍ KUCHYNĚ	6,20	A1	PVf – VINYL	011	05, OSS	MO–C2	R3–2800 MM
1.24	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,80	A6	PVd – VINYL	08	05, OSS	–	R5–2800 MM
1.25	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,40	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OSS	MO–8	R5–2400 MM
1.26	WC PERSONÁLU	1,90	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	05, OSS	MO–8	R3–2400 MM
1.27	SKLAD	5,20	A1	PVc – VINYL	–	05, OSS	MO–8	R3–2800 MM
1.28	SKLAD	7,00	A1	PVc – VINYL	–	05, OSS	MO–8	R3–2800 MM
1.29	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,45	B3	K4 – KER. DLAŽBA	012	05, OSS	MO–8	R3–2800 MM
1.30	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,85	–	–	–	OVH	MB	–
1.31	PŘEDSÍŇ	2,15	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.32	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,35	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.33	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,60	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.34	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,45	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.36	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	14,00	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.37	PŘEDSÍŇ	6,55	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.38	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.39	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.40	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.41	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.42	PŘEDSÍŇ	6,30	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.43	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.44	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.45	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.46	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.47	PŘEDSÍŇ	6,30	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.48	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.50	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.52	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.53	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,30	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.54	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,85	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
1.55	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	Pla – VINYL	–	OSS	MSP–1	R2–2400 MM
1.56	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	4,30	A4	Pla – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.57	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,10	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MSP–2	R4–2800 MM
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – ŘÍDÍCÍ ÚSEK							
1.60	FILTR PERSONÁLU	7,55	A1	PVa – VINYL	–	05, OSS	MSP–1	R6–2400 MM
1.61	PŘEDSÍŇ	2,55	A4	Pla – VINYL	–	05, OSS	MDC–1	R3–2400 MM
1.62	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	3,35	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.63	PRACOVNA LÉKAŘE	15,25	A4	Pla – VINYL	010	05, OSS	MDC–3	R4–2800 MM
1.64	PŘEDSÍŇ	4,20	A4	Pla – VINYL	–	05, OSS	MDC–1	R3–2400 MM
1.65	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.66	PRACOVNA PRIMÁŘE	23,60	A4	Pla – VINYL	–	05	MDC–3	R4–2800 MM
1.67	PŘEDSÍŇ	4,55	A4	Pla – VINYL	–	05	MDC–1	R3–2400 MM
1.68	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.69	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	15,40	A4	Pla – VINYL	–	05	MDC–3	R4–2800 MM

ORIENTAČNÍ SCHÉMA NAP ZNOJMO



Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANOVSKÝ		
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR KOHOUTEK		
Odpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA		
Kontrolovал	ING. PAVEL POMKLA		
Vypracoval	ING. PAVEL POMKLA		
Kreslil	ING. PAVEL POMKLA		
Zodpovědný projektant PD			

ATELIER ARSTRO
ZÁMOLSKÁ 19, BRNO 602 00
IČ:714 134 28 28

EP ROŽNOV s.r.o.
Dolní Němčí 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 654111, Fax: 571 654422
E-mail: ep@ep.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	14 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MOO- Jana JANSKÉHO 11	Datum	31.7.2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO**	Druh dok.	PVD
	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II	Číslo zak.	410705025
Objekt	**PS 14.10 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ – OBJEKT C1,C2**	Soubor	24895403.DWG
		Arch. číslo	24895–6909
Název	**PŮDORYS 1.PATRA – OBJEKT C1**	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	03