

POHLED P1
NOVÁ STOUPAČKA-OBJEKT C2



POHLED P2
HLAVNÍ UZÁVĚRY



POHLED P3
SCHEMA KRABICE V.U.V



POPIS POZIC	
POZICE	POPIS
1	KRABICE V.U.V.
2	MANOMETR
3	ČIDLO TLAKU
4	UZAVÍRACÍ VENTIL MP
5	RYCHLOSPOJKA
6	UZAVÍRACÍ VENTIL KULOVÝ

POZ. Č.3 JE PROPOJENA S HLÁSIČEM KLINICKÉHO ALARMU (HL) V PRACOVNÉ SESTER M.Č.1.61

POHLED P4
PANELY UKONČENÍ ROZVODŮ
ČELNÍ PROVEDENÍ



LEGENDA POTRUBÍ:

- O2 – KYSLÍK–PROJEKTOVANÝ
- O2 – KYSLÍK–STÁVAJÍCÍ
- VAK – VAKUUM

(CH) POTRUBÍ VEDENO V CHRÁNIČCE (MN) MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

POZNÁMKA:PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S ROZVODY ELEKTRO, VZT

LEGENDA ARMATUR:

- KRABICE V.U.V.-KRABICE VÝSTUPNÍCH UZAVÍRACÍCH VENTILŮ
- LÉKAŘSKÝ PANýLEK S TERMINÁLNÍ JEDNOTKOU DLE ČSN 73986-1
- HLÁSIČ KLINICKÉHO ALARMU PRO max.10 ČIDEL HL(10)
- K (•) - KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.patro

ODL	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/	PODLAHA			STĚNY/V POHLEDU			POHLED
			SKLADBA	DRUH		OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	SPOLEČNÉ PROSTORY								
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA v obj. C2	24,50	--	DK2–STÁV. MRAMOR	----		OSH	MD–B	----
1.02	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	10,30	A1	P1b –PVC		O1a, V=980	OSH	MD–B	R1–2800
1.03	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	7,30	A1	P1b –PVC		----	OSH	MD–B	R1–2800
1.04	SKLAD MOBIL. PROSTŘEDKŮ	13,50	A1	P1e –PVC		----	OSH	MD–B	R3–2800
1.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	--	----		----	----	----	----
1.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	--	----		----	----	----	----
1.11	KOMUNIKAČNÍ HALA	31,10	B1	K1 – KER. DLAŽBA		O1, V=1950	OSH	MD–B	R1–2800
1.12	SCHODIŠTĚ	17,70	B1, D	K1 – KER. DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ	OSH	MD–B	----
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,60	--	----		----	----		
1.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,60	--	----		----			
	LŮŽKOVÁ JEDNOTKA								
1.21	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,00	A1	P1d – PVC		O1, V=880	OSH,OSS	MD–C1	R1–2800
1.22	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,70	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.22a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	P1b – PVC		----	OSS	MD–C	R3–2400
1.23	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	A1	P1f – PVC		O4, V=2400	OSS	----	R2–2400
1.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.25a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R3–2400
1.26	WC PACIENTŮ	2,10	A1	P1f – PVC		O3, V=1880	OSS	MD–B	R1–2400
1.27	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,10	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.29a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R3–2400
1.30	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.31	WC PACIENTŮ	2,20	A1	P1f – PVC		O3, V=1880	OSS	MD–B	R1–2400
1.32	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.32a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R3–2400
1.33	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.34a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R3–2400
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.37	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.37a	PŘEDSÍŇ	8,20	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R3–2400
1.38	WC PACIENTŮ	2,50	A1	P1f – PVC		O3, V=1880	OSS	MD–B	R1–2400
1.39	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.40	TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ	22,90	A1	P1c – PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.40a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b –PVC		----	OSS	MD–C2	R3–2400
1.41	WC PACIENTŮ	2,20	A1	P1f – PVC		O3, V=1880	OSS	MD–B	R1–2400
1.42	SPRCHA PACIENTŮ	2,70	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.43	SKLAD	11,20	A1	P1e –PVC		----	OSH,OSS	MD–B	OSH
1.44	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	17,60	A1	P1c –PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.44a	PŘEDSÍŇ	6,80	A1	P1b –PVC		----	OSS	MD–C2	R3–2400
1.45	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.46	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	A1	P1c –PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.47	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,30	A1	P1c –PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.48a	PŘEDSÍŇ	4,30	A1	P1b –PVC		----	OSS	MD–C2	R3–2400
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.50	DVOJBA	117,20	A1	P1a –PVC		----	OSH,OSS	MD–C1	R1–2800
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	P1c –PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.52	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.53	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	P1c –PVC		O10,V=1880	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.54	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC		O4, V=2480	OSS	----	R2–2400
1.55	PŘEDSÍŇ	6,10	B1	K3 – KER. DLAŽBA		O5, V=1880	OSH,OSS	MD–B	R3–2400, 2800
1.56	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,50	B1	K3 – KER. DLAŽBA		O5, V=1880	OSS	MD–B	R3–2400
1.57	ÚKLID	1,80	B1	K4 – KER. DLAŽBA		O8, V=1880	OSH,OSS	MD–B	R3–2800
1.58	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ	3,00	B2	K3 – KER. DLAŽBA		O6, V=2480	OSH,OSS	MD–B	R3–2800
1.59	WC MOBILNÍCH PACIENTŮ	3,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA		O3, V=1880	OSS	MD–B	R3–2400
1.60	VÝŠETŘOVNA	17,30	A2	P2a –PVC EL VOD.		O2, V=2080	OSH,OSS	MD–B	R1–2800
1.61	PRACOVNA SESTER	15,90	A2	P2a –PVC EL VOD.		O2, V=2080	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL	6,80	A1	P1e –PVC		----	OSH	MD–B	R3–POŽÁRNÍ
1.63	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,60	A1	P1b –PVC		O9, V=2080	OSH,OSS	MD–C1	R3–2800
1.64	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,70	A1	P1b –PVC		O9, V=2080	OSH,OSS	MD–C1	R3–2800
1.65	ČISTÉ MÍSTNOST	6,70	B1	K4 – KER. DLAŽBA		O1, V=2080	OSH,OSS	MD–B	R3–2800
1.66	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,40	B2	K2 – KER. DLAŽBA		O4, V=2480	OSH,OSS	MD–B	R3–2800
1.67	PRACOVNA LÉKAŘŮ	10,30	A1	P1b –PVC		----	OSH,OSS	MD–C2	R1–2800
1.68	SKLAD	1,90	A1	P1e –PVC		----	OSH	MD–B	R3–2800
1.68a	SKLAD ÚKLIDU	1,60	A1	P1e –PVC		----	OSH	MD–B	R3–2800
1.69	TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT	11,00	B3	K5 – KER. DLAŽBA		----	OSH	MD–B	OSH

ORIENTAČNÍ SCHEMA NAP ZNOJMO



Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOVÁKOVÁ	
Odpovědný projektant	ING. PAVEL POMULA	
Kontrolovал	ING. PAVEL POMULA	
Zpracoval	ING. PAVEL POMULA	
Kreslil	ING. PAVEL POMULA	
Subdodavatel PD		

ATELIER AGRO
EP ROŽNOV a.s.
Dukelská 1180, 756 61
CZ 746 41 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 884470, Fax: 571 884400
E-mail: agro@agro.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MČR - okres JIHLAVSKÝ, JM
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO**
	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II
Objekt	**PS 14.10 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ – OBJEKT C1,C2**
Výkres	PŮDORYS 1.PATRA – OBJEKT C2

Zpracováno	12 .44
Datum	31.7.2012
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K10750025
Soubor	24BPD4D.DWG
Arch. číslo	24BPD-6911
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	05