

Zakázka

Nemocnice Znojmo, rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část - akce II

Kapitola

Výkresová část

Zhotovitel

PROFITERM PROTECH s.r.o.

Stupeň

DSP, TDW

Datum


červenec 2012

Číslo

T31N29XP0012023-PP-6d-3

Instalace úchytů pro potrubí

Potrubí musí být uchyceno nejméně každé 2m .

Příklad montáže:

Varianta 1: Potrubní úchyt pro standardní vzdálenost (70mm) a delší vzdálenost (70-1000mm).

Varianta 2: Tento druh montáže je určen pro větší vzdálenosti než u varianty 1.

Varianta 3: Potrubní úchyt pro standardní vzdálenost (70mm)

Zakázka

Nemocnice Znojmo, rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část - akce II

Kapitola

Výkresová část

Zhotovitel

PROFITERM PROTECH s.r.o.

Stupeň

DSP, TDW

Datum

červenec 2012

Číslo

T31N29XP0012023-PP-6d-4

Instalace systémového kabelu

Systémový kabel se instaluje po dokončení pospojování potrubní trasy.
Kabel se uchycuje na vrchní část potrubí kabelovými příchytkami v maximálních roztečích 70cm.

Kabel je napnut mezi kabelovými příchytkami.

POZOR:

Požadovaný volný prostor pro systémový kabel a potrubí v prostoru stanice je znázorněn v dokumentaci pro příslušné zařízení.

