

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŘÍZEMÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			OZN.	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY							
0.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	37,00	B3	K3 – KER. DLAŽBA	03	OS	MD–B	R3–2800 MM
0.02	SCHODIŠTĚ–PODESTA 6,10 M2	16,30	A1,A3	P1b – VINYL	04	–	–	–
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
0.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
0.05	PŘEDSÍŇ	7,80	B3	K3 – KER. DLAŽBA	–	OS	MD–B	–
0.06	CHODBA	13,40	–	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA	–	OS	MD–B	–
0.07	CHODBA	6,20	B3	K3 – KER. DLAŽBA	–	OS	MD–B	–
0.08	CHODBA	6,80	–	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA	–	OS	MB	–
0.09	STROJOVNA VZT	28,30	C2	E1 – CEM. POTĚR	010	OVH	MB	–
0.10	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,80	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OS	MD–B	R3–2400 MM
0.11	WC PERSONÁLU	1,20	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OS	MD–B	R3–2400 MM
0.12	ÚKLID	2,30	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OS	MD–B	R3–2400 MM
0.13	CHODBA	55,10	B3,B4	K3, K11 – KER. DLAŽBA	–	OS	MD–B	–
0.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–	–	–	OVH	MB	–
	PRÁDELNA – ŠATNA, WC, UMÝVÁRNA							
0.15	PŘEDSÍŇ	12,30	B3,B4	K4, K11 – KER. DLAŽBA	010	OS	MD–B	R3–2600 MM
0.16	ŠATNA PERSONÁLU	56,90	–	STÁVAJÍCÍ PVC	–	OS	MB	–
0.17	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	13,00	B5	K5 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2450 MM
0.18	WC PERSONÁLU	1,20	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OS	MD–B	R3–2400 MM
0.19	WC PERSONÁLU	1,20	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	OS	MD–B	R3–2400 MM
0.20	ROZVODNA EL–PO	8,50	B3	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	MB	–

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V–6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4–vstupy a 4–výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační 6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu 6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový + REGULÁTOR HLASITOSTI

POZNÁMKA

ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU.
TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNOU ČSN 332000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č.13/2012

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS s.r.o. Šumavská 15, Brno 602 00 Tel,Fax: 541 219 225
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK		
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		EP Rožnov a.s. Bobrky Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@epreznov.cz
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK		
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8xA4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248E5702.dwg
Objekt	LŮŽKOVÁ ČÁST - OBJEKT C1 PS 19.2.3 EPS, EVR "OBJ. C1, C2"	Arch. číslo	248E5-1475
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	05