

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – SUTEREN

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA		OPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÉ PROSTORY – C3							
0.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	38,20		STÁV. KER. DLAŽBA	V=2550	---	---	STÁV.V=2500
0.02	SCHODIŠTĚ	18,60		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.03	CHODBA	18,10		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.04	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,60		---	---	---	---	---
0.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,60		---	---	---	---	---
0.06	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	16,75		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.07	STROJOVNA VZT	62,80		STÁV. TERAC. DLAŽBA	V=1880	---	---	---
0.08	STROJOVNA VZT	17,20		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
	STÁVAJÍCÍ PROSTORY V OBJ. C2							
0.51	CHODBA	17,85		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.52								
0.53	STROJOVNA UT	31,40		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.54	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	69,40		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.55	SKLAD ZÁMEČ. DÍLNY	22,30		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	
0.56	CHODBA	12,60		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.57	STROJOVNA VZT	31,95		STÁVAJÍCÍ CEMENT. POTĚR	---	---	---	---
0.58	ROZVODNA NN	4,25		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.59	EVAKUAČNÍ ROZVADĚČ	19,60		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.60	SLABOPROUDÉ ROZVADĚČE	26,30		STÁVAJÍCÍ PVC	---	---	---	---
	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJ. C2							
0.61	CHODBA	79,60	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	---	OVH–10%	MD–B	OVH–10%
0.62	SKLAD	7,60	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	RX–POŽÁRNÍ
0.63	VEDOUCÍ ÚDRŽBY	15,40	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.64	EVAKUAČNÍ ROZVADEČ	10,40	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.65	ROZVODNA NN	24,00	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.66	STROJOVNA UT	34,00	B3	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.67	ELEKTRODÍLNA	35,00	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	OB, V=1800	OVH–30%	MD–B	OVH–30%

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V–6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4–vstupy a 4–výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační 6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu 6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový + REGULÁTOR HLASITOSTI

POZNÁMKA

ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2 ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2 ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PRESTUPNOST CSN 332000-5-52.
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S



ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č.14/2012

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIÉR AS s.r.o. ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX 541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK		
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		EP ROŽNOV a.s. Božany Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail:ep@eprozkov.cz
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK		
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8xA4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248E5704.dwg
Objekt	LŮŽKOVÁ ČÁST - OBJEKT C2 PS 19.2.3 EPS, EVR "OBJ. C1, C2"	Arch. číslo	248E5-1477
Název	PŮDORYS SUTERÉNU - NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	07