LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V–6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4–vstupy a 4–výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační 6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu 6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový + REGULÁTOR HLASITOSTI



POZNÁMKA

ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU.
TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNOU ČSN 332000-5-52.

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ (platí pro celý podlaží)

RZP 119/14/14V - - - - - - - 2 KS
RZP 149/14/14V - - - - - - - 7 KS
RZP 179/14/14V - - - - - - - 1 KS
RZP 209/14/14V - - - - - - - 1 KS

VÝPIS OCEL. NOSNÍKŮ (platí pro celý podlaží)

1) HZ BETONOVÉ KONSTRUKCE – 2 ks
2) IN UE120–8, 3,5m – SVAŘENÁ POMOCÍ PASOVÉ OCELI DO KYANICE – 1 ks

POZNÁMKA :

OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONU C20/25 V ŠÍŘCE 550mm. A TL. 80–100mm NA PÍSKOVÉM LOŽI TL. 150mm.
NA VNĚJŠÍ STRANĚ SOKLU, KTERÝ DOSAHUJE DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉN, BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU.
NA VNĚJŠÍ SOKL, KTERÝ DOSAHUJE DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉN, BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU.
HORNÍ HRANA 300mm NAD UT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMICKÝM PÁSKY
DO ZELENÉ VE STROPNÍ KONSTRUKCI A PO OBVODU ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ V PRAHU MIN. S=1000mm MEZI OBJ. A2–A3, MEZI OBJ. A3–B VLOŽIT DESKU POLYSTYREN TL. 50mm.
NOVÉ PROSTUPY PŘES STROPNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PŘÍČKY POŽÁRNĚ UTĚSNIT
POD SLNOPROUDÉ ROZVADĚČE VYTVOŘIT SOKL Z BETON. MAZANINY C20/25 VÝŠKY 80MM, NAOPAK PROVEST SADROKARTONU SOMM NAD OBVODEM PODKLEZU
PO DOBU VYSTAVBY MUSÍ ZŮSTAT VOHOU TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, VEŠKERÁ KABELÁŽ MUSÍ ZŮSTAT NEPOŠKOZENA
PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPU V A/C 023 (SKLAD HOŘLAVIN) PROVEST NOVOU OMÍTKU NA KVARTZOVÉ PLETIVU V MIN. TL. 20mm
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBY K OBJEKTU A2 JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU BETONOVÉ KONSTRUKCE – SO 06.2
OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE
U SLOUPŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH PROVEST OBKLAD Z SDK KONSTRUKCE V MIN. TL. 150mm PRO ZAMÝTÍ ROZVODŮ UT
PARAPETNÍ ZDIVO A STĚNÁŘSKÉ SLOUPY OMÝTNOUT ŠTukovou omítkou SE SADROVOU STĚRKOU NA POVRCHU
NA NOVÝCH SLOUPECH V OBJEKTU A3 OBKLÁD SDK DESKAMI V SYSTÉMU SLOUPOVÝCH SADROKARTONOVÝCH OMÍTEK
NAD DNEŠNÍM SPUSTIT SDK PODHLED V PODKROVNÍM ROZMĚRU DNEŠNÍHO PO HORNÍ OKRAJE PŘÍSTUPU.
PROKLÁDKU PROVEST MEZI A/C 007 A 008 ODVÁT DO DVOJICE SDK PŘÍČEK S PARAPETEM 900mm OD PODLAHY, OTVOR PROVEST DLE DOŠAVNÉ PROPUSTĚ, PO OSAZENÍ DOTĚSNIT
OSTĚŘENÍ OBVODU OKLADNÍMI LAMELAMI AL PLECHY V ŠÍŘCE 166, MIKEL ŠÍŘKA SPÁRY 50mm
V PROSTORU PRO PŘÍJEM POŠTU U CHODBY M/C. 54 PROVEST PODKLAD Z PVC SKLADBA #1, NAŠLAPNÁ VRSTVA Fla, MALBA MD–B, PODHLED IN H=2600mm
PO MONTÁŽI VZT POTRUBÍ OTVORY VE STROPNÍ KONSTRUKCI A NEVYUŽITÉ STÁVAJÍCÍ OTVORY DOBETONOVAT A DOTĚSNIT
PODKOPÁVÁNÍ OBVODOVÉHO PŘEDLÁHU V MÍSTĚ BOURÁNÍ PILÍŘŮ, EVENT. ODŘÍZNÍM PŘEDLÁHU VČ PROJEKT BETONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VČ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL, 290/140/65 MM, P10 NA MVC 5
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150 MM Z CIHEL DĚROVANÝCH 497/140/238 MM, P10 NA MVC 5, 5 POŽ. ODOLNOSTÍ EI 120 DP1 V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JAKO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Z ALTHE NÁSLEDNÉ PROSTUPY NUTNÁZÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT
- SADROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM A 100 MM S DVOJPOTŘVNÍM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM A VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 100mm S INSTALAČNÍMI ROZVODY UVNITŘ, OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČEK PROVEST I NAD PODHLEDY, VČ SPRÁVNÝCH POUŽITÍ VODOZDORNÝCH SADROKARTON
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- PROSTÝ BETON C20/25
- ZDIVO TL. 440 MM Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DĚROVANÝCH CIHEL 440/247/238 MM, P8 NA MVC 2,5 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,28 W/m2K
- ZDIVO TL. 300 MM Z DĚROVANÝCH CIHEL 300/247/238 MM, P10 NA MVC 2,5 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,32 W/m2K, S DOPLŇKOVÁ VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
- ZDIVO TL. 300 MM Z PORBETON, TVÁRNIC O OBJ HM. 350kg/m3 VČL. 300/249/599 MM, P2 NA TENKOVRSTVOU MALTU SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,28 W/m2K

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	LÉKÁRNA							
001	VÝDEJ LÉKŮ	79,20	B2	K1a KERAM. DLAŽBA	02 HUTNÝ	OSH, OSS	MD–B	R3–2400,2550 R4
002	PŘEDVÁDĚCÍ KABINA	4,20	A1	P1f PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–C1	R3–2750
003	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	33,80	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2750
004	UMÝVÁRNA SKLA	20,60	B4	K4 KERAM. DLAŽBA	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2750
005	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ	12,70	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2650
006	PERSONÁLNÍ FILTR	5,30	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R1–2400
007	MATERIÁLNÍ FILTR	4,50	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R1–2400
008	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	9,50	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	---	OSH, OSS	MSP–C	R1–2600
009	CHODBA	10,00	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–C3	R3–2300
010	SKLAD OBALŮ	6,90	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
011	SKLAD SUROVIN	7,20	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
012	SKLAD PÍSEMNOSTÍ, SKLAD DKP	7,70	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
013	PŘEDSÍŇ WC	2,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
014	WC	1,50	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
015	LABORATOŘ KONTROLY	14,50	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2750
016	PRACOVNA VŠ	7,60	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
017	PRACOVNA VED. LABORANTA	7,60	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
018	PRACOVNA VED. LÉKÁRNY	20,70	D1	T1 KOBEREC	---	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
019	PŘEDSÍŇ	2,10	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
020	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,10	B4	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	---	---	R4–2400
021	CHODBA	33,60	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–C3	R3–2300, 2400
022	DEPOSITNÍ SKLAD	9,20	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–C3	R3–2400
023	SKLAD HOŘLAVIN	7,25	B4	K4 KERAM. DLAŽBA	---	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400
024	ADMINISTRATIVA	13,00	A1	P1c PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
025	DENNÍ MÍSTNOST	19,60	A1	P1c PVC HOMOGENNÍ	06 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
026	PŘEDSÍŇ	7,80	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
027	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	2,40	B4	K2 KERAM. DLAŽBA	09 PÓROV.	---	---	R4–2400
028	WC	1,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
029	WC	1,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
030	ÚKLID	1,90	B3	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
031	UMÝVÁRNA PŘEPRAVEK	6,10	B4	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R2–2750
032	PŘÍJEM MATERIÁLU	19,00	B3	K4 KERAM. DLAŽBA	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C3	R3–2750
033	CHODBA	58,00	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–C3	R3–2400
034	VÝDEJ LÉKŮ NA ŽÁDANKY	48,70	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C3	R3–2500, 2750
035	SKLAD HVLP	46,80	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400, 2500
036	CHLAZENÝ SKLAD HVLP	9,20	B7	K6 KERAM. DLAŽBA	---	---	---	---
037	SKLAD HVLP	48,00	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400, 2500
038	SKLAD POUŽITÝCH LÉKŮ	2,10	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2500
	UNIVERSÁLNÍ PORADNY							
041	ZÁDVEŘÍ	10,00	B3	K1 KERAM. DLAŽBA	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
042	ČEKÁRNA	21,70	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
043	PŘÍPRAVNA	15,40	A2	P2a PVC ANTISTAT.	05 PÓROV.	OSH, OSS	MD–C3	R3–2750
044	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	26,00	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2400, 2750
045	SKLAD	2,70	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
046	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	4,20	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	---	---	R3–2400
047	ÚKLID	1,60	B3	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
048	PŘEDSÍŇ WC	5,20	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	---	---	R3–2400
049	WC	1,50	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	---	---	R3–2400
050	WC	1,50	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	---	---	R3–2400
051	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	20,60	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2750
052	ČEKÁRNA	13,30	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MD–C2	R3–2750
053	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	20,60	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2750
054	CHODBA	28,60	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MD–C2	R3–2400
	TECHNICKÉ VYBAVENÍ							
061	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,30	A2	P2b PVC ANTISTAT.	---	OSH	MD–B	---
062	CHODBA	10,50	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH	MD–B	---
063	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	18,80	A2	P2b PVC ANTISTAT.	---	OSH	MD–B	---
064	GNÍKOVÉ SCHODIŠTĚ	25,80	C1, C2	C1 CEMENT. POTĚR	---	POHL. BET.	---	---
065	SKLAD	6,80	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	---	OSH	MD–B	---
	KOMERČNÍ PROSTORY							
071	PRODEJ NOVIN A ČASOPISŮ	18,60	B1	K1 KERAM. DLAŽBA	---	OSH	MD–B	R3–2750
072	BUFET	33,10	B1	K1 KERAM. DLAŽBA	03 HUTNÝ	OSH	MD–B	R3–2750
073	PŘÍJEM ZBOŽÍ, MANIPULACE	15,10	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	010 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
074	PŘÍPRAVNA	4,30	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	06 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
075	SKLAD	6,00	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
076	ÚKLID	2,20	B1	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MD–B	R3–2750
077	PŘEDSÍŇ – ŠATNA	5,00	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	---	OSH, OSS	MD–B	R3–2400
078	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	B8	K2 KERAM. DLAŽBA	09 PÓROV.	---	---	R4–2400

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDNĚN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDNĚN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK	
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL	
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK	
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS spol. s r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL./FAX :541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Bobry Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 664111, Fax: 571 664400
E–mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A2 – AMBULANCE, LÉKÁRNA	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5730.dwg
Objekt	**PS 19.2 EPS, EVR**	Arch. číslo	20RE5–7620
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	03