

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA 1) /M 2/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA 1)	MALBA	
101	CHODBA	64,60	A2	P1a PVC	O2	OSDK	MD-C2	R5
102	VSTUPNÍ HALA	32,70	B2	K3 KER. DLAŽBA	O3	OST	MD-C2	R5
103	LŮŽKOVÝ VÝTAH	–	–	–	–	–	MD-B	–
104	LŮŽKOVÝ VÝTAH	–	–	–	–	–	MD-B	–
105	SCHODIŠTĚ	21,30	B5	K3 KER. DLAŽBA	–	OST	MC-C2	OST
106	AMBULANCE DIABETOLOGICKÁ	25,00	A3	P3a PVC EL	O5b	OSDK	MD-B	R2
107	PRACOVNA SESTER	23,90	A3	P2a PVC ANTISTAT	O6	OSDK	MD-C3	R2
108	AMBULANCE DIABETOLOGICKÁ	23,90	A3	P3a PVC EL	O5b	OSDK	MD-B	R2
109	VYŠETŘOVNA DIABETOLOGICKÁ	26,40	A3	P3a PVC EL	O5b	OSDK	MD-B	R2
110	AMBULANCE KARDIOLOGICKÁ	30,90	A3	P3a PVC EL	O5a	OSDK	MD-B	R2
111	PRACOVNA SESTER	10,10	A3	P2a PVC ANTISTAT	O6	OSDK	MD-C3	R2
112	PRACOVNA SESTER	9,90	A3	P2a PVC ANTISTAT	O6	OSDK	MD-C3	R2
113	AMBULANCE KARDIOLOGICKÁ	20,80	A3	P3a PVC EL	O5a	OSDK	MD-B	R2
114	VYŠETŘOVNA EKG	10,50	A3	P3a PVC EL	O5a	OSDK	MD-B	R2
115	VYŠETŘOVNA KARDIOLOGICKÁ	20,40	A3	P3a PVC EL	O5a	OSDK	MD-B	R2
116	CHODBA	17,20	A2	P1a PVC	O2	OSDK	MD-B	R5
117	ULZ VYŠETŘOVNA RDG ODDĚLENÍ	20,50	A3	P3a PVC EL	O5a	OSDK	MD-B	R2
118	SVLÉKACÍ BOX	1,40	A2	P1d PVC	O12	OSDK	MD-B	R1
119	SVLÉKACÍ BOX	2,00	A2	P1d PVC	O12	OSDK	MD-B	R1
120	PŘEDSÍŇ	4,10	B2	K5 KER. DLAŽBA	O9	–	MD-B	R5
121	WC	1,50	B2	K5 KER. DLAŽBA	O9	–	MD-B	R1
122	WC	1,50	B2	K5 KER. DLAŽBA	O9	–	MD-B	R1
123	PŘEDSÍŇ	4,40	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	–	–	R5
124	WC ŽENY	1,60	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	–	–	R1
125	WC ŽENY	1,60	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	–	–	R1
126	PŘEDSÍŇ	3,30	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	OSDK	–	R5
127	PISOÁRY	3,40	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	OSDK	–	R5
128	WC MUŽI	1,50	B2	K6 KER. DLAŽBA	O8	OSDK	–	R1

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V-6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4-vstupy a 4-výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
  KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
  KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační
  6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF
  + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu
  6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový
  + REGULÁTOR HLASITOSTI

POZNÁMKA
ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU.
TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNOU ČSN 332000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK	
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL	
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK	
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX: 541 218 235

IEP ROŽNOV
ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Božany Nämcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5712.dwg
Objekt	**PS 19.2 EPS, EVR**	Arch. číslo	20RE5-7613
Název	PŮDORYS 1. PATRA – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	07