

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/ 1)	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
001	ZÁDVEŘÍ	23,40	B1	K1 KER. DLAŽBA	01a	–	–	R5
002	VSTUPNÍ HALA	357,60	B1	K1,K2a,K2b KER. DL.	01a	OST	MD–C2	R1/R3/R4
003	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
004	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
005	SCHODIŠTĚ	20,80	B5	K3 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	– 1)
006	INFORMACE	25,30	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5/R1
007	HLÍDACÍ SLUŽBA	17,80	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
008	CHODBA	4,05	B1	K5 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
009	PŘEDSÍŇ	2,60	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
010	PŘEDSÍŇ	3,90	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
011	WC	1,50	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
012	WC	1,70	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
013	PŘÍJEM PACIENTŮ	44,40	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
014	SKLAD	4,90	B1	K7 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
015	PŘEDSÍŇ	4,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
016	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
017	WC ŽENY	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
018	PŘEDSÍŇ	4,20	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
019	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
020	PISOÁRY	3,10	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
021	WC MUŽI	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
022	ÚKLID	3,30	B1	K8 KER. DLAŽBA	011	OST	MD–B	R5
023	ATRIUM	430,70	B1/B7 2)	K2,K2a,K2b KER. DL.	01b	OST	MD–B	R1
024	PRODEJNA	38,70	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
025	PRODEJNA	30,60	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
026	SKLAD	42,50	B1	K4 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5

1) TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA STROPĚ A NA SPODNÍM LÍCI SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN
2) SKLADBA B7 PLATÍ PRO SCHODIŠTĚ

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V–6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4–vstupy a 4–výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační 6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu 6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový + REGULÁTOR HLASITOSTI

POZNÁMKA
ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU.
TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNOU ČSN 332000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK	
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL	
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK	
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS BRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL./FAX: 541 218 235
ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Božany Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5711.dwg
Objekt	PS 19.2 EPS, EVR	Arch. číslo	20RE5–7612
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	06