

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/ 1)	PODLAHA			ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH		OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
201	SCHODIŠTĚ	20,00	B5	K3	KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	–
202	STROJOVNA VZT	269,80	B4	K9	KER. DLAŽBA	O 10	OST	MD–B	–

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ, EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, EPS
- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V–6A
- I/O MODUL LINKOVÝ 4–vstupy a 4–výstupy
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET 24V KOMPLET VČ. KONZOLE
- VEDENÍ EPS KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
  KABEL 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- VEDENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
  KABEL 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0
- nástěnný reproduktor evakuační
  6W, citlivost 97,5dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj.,IP54,MDF
  + REGULÁTOR HLASITOSTI
- stropní reproduktor evakuační včetně požár. krytu
  6W, citlivost 99dB/1W/1m, ker.sv., tep.poj., kovový
  + REGULÁTOR HLASITOSTI

POZNÁMKA
ROZVODY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 4x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS PROVEDENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V OCEL. ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, TAKÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, KTERÝ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU.
TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNOU ČSN 332000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
(SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDEN): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK	
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL	
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK	
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS SRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Božany Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5713.dwg
Objekt	**PS 19.2 EPS, EVR**	Arch. číslo	20RE5–7614
Název	PŮDORYS 2. PATRA – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	08