

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA		OPRAVY POKROČIL				POUHEO
		PLOCHA /M ²	SKLADBA	POMĚR	OBKLAD	OMITKA	MAKBA	
201	SCHODIŠTĚ	20,00	B5	K3	KER. DL.A2B4	-	OST	MD-B
202	STROJOVNA VZT	289,80	B4	K9	KER. DL.A2B4	0 10	OST	MD-B

LEGENDA MÍSTNOSTI

LEGENDA

- DNÍZASLUKA STRUKTUROVANE KABELIZE
- ZABUD S/TTP CAT7
- ZASLUKA TELEVIZE STA
- OSTREDA ETS KOMPLET
- KONCENTRATOR, 8-ZON
- OVADACI KLVESNICE LCO
- MAGNETICKY KONTAKT
- PR DETEKTOR
- ČTECKA – KONTROLA VSTUPU
- NPÁJEČI A ZALOŽNÍ ZDROJ ID 12V/5A
- NPÁJEČI A ZALOŽNÍ ZDROJ ETS 12V/5A
- KAMERA CCTV
- MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘISLUŠKA TLAČITKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMACHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZASLUKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZASLUK NUTNO KOORDINOVAT ZE SLUŽBYM ZASLUKY PRO POI.

KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO INSTALACÍCH ŽLÁBECH A TRUBKÁCH. ČÍDLA ETS JSOU UMÍSTĚNA VE VÝŠI COA 2m NAD PODLAHOU. OVADACÍ KLVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU.

PŘI SOUDEBU A KŘÍŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33200-5-82. PROSTUPY KABELU MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI ÚČPAVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY.


OCHRANA DLE ČSN 33200-4-1 ed.2:
1. ROZVODY SLB: MALÝM NÁPETÍM
2. SÍŤOVÁ ČÁST: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. ROZVODY SLB: 12V
2. SÍŤOVÁ ČÁST: TNPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENEK JANSKY		
Hlavní návrh projektu	ING. VIKTOR KOPANCA		
Zodpovědný projektant	MARTIN SPÄCK		
Kontrola	ING. MIROSLAV BÉHAL		
Zpracoval	MARTIN SPÄCK		
Kreslil	MARTIN SPÄCK		
Solidifikoval PD			
Vedoucí projektu			



Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSTĚVOKA, ORGANIZACE	Ferent	8 A4
Místo stavby	ZNOJMO, ul. J. JANSKY 11	Datum dok.	07/2019
Stavba	NEMOCNICE ZNOJMO REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, 1. etapa, 2. část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Číslo dok.	K0310015
Objekt	SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE SO 06.9 SLABOPROUDÉ ROZVODY	Soubor	20R05513.dwg
Název	PŮDORYS 2. PATRA – NOVÝ STAV	Arch. číslo	20R05-7649
		Měřítko	1:100
		Číslo výjevu	06