

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/ 1)	PODLAHA			ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH		OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
01	SCHODIŠTĚ	22,30	B5	K9	KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B 2)	–
02	INSTALAČNÍ CHODBA	125,60	B6 1)	K9	KER. DLAŽBA	–	–	MD–B 2)	–
03	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	45,50	B6	K9	KER. DLAŽBA	OB	–	MD–B 2)	–
04	ROZVODNA NN	10,80	B6	K9	KER. DLAŽBA	–	–	MD–B 2)	–

1) SKLADBA B6 BUDE PROVEDENA VE SPÁDU K ODVODŇOVACÍMU KANÁLKU, TLOUŠŤKA SKLADBY V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ 100 mm.
2) PŘED APLIKACÍ MALBY POVRCH BETONU ODMASTIT

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 S/FTP CAT7
- ZÁSUVKA TELEVIZE STA
- EZS ÚSTŘEDNA EZS KOMPLET
- EXP KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE LCD
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PIR DETEKTOR
- ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU
- ID NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ ID 12V/5A
- EZS NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ EZS 12V/5A
- KAMERA CCTV
- M MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘÍSLUŠNÁ TLAČÍTKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZÁSUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZÁSUVKY PRO PC!

KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNA VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLÁDACÍ KLÁVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU.

PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK	
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL	
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK	
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS SRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Božany Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5510.dwg
Objekt	SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE SO 06.9 SLABOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	20RE5–7646
Název	PŮDORYS SUTERÉNU – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	03