

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²] 1)	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED	OSVĚTLENOST (LX)
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA		
001	ZÁDVEŘÍ	23,40	B1	K1 KER. DLAŽBA	01a	–	–	R5	200
002	VSTUPNÍ HALA	357,60	B1	K1,K2a,K2b KER. DL.	01a	OST	MD–C2	R1/R3/R4	200
003	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–	
004	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–	
005	SCHODIŠTĚ	20,80	B5	K3 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	– 1)	150
006	INFORMACE	25,30	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5/R1	500
007	HLÍDACÍ SLUŽBA	17,80	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5	500
008	CHODBA	4,05	B1	K5 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5	200
009	PŘEDSÍŇ	2,60	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5	200
010	PŘEDSÍŇ	3,90	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5	200
011	WC	1,50	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1	200
012	WC	1,70	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1	200
013	PŘÍJEM PACIENTŮ	44,40	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5	500
014	SKLAD	4,90	B1	K7 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5	200
015	PŘEDSÍŇ	4,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5	200
016	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5	200
017	WC ŽENY	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1	200
018	PŘEDSÍŇ	4,20	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5	200
019	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5	200
020	PISOÁRY	3,10	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5	200
021	WC MUŽI	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1	200
022	ÚKLID	3,30	B1	K8 KER. DLAŽBA	011	OST	MD–B	R5	200
023	ATRIUM	430,70	B1/B7 2)	K2,K2a,K2b KER. DL.	01b	OST	MD–B	R1	200
024	PRODEJNA	38,70	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5	300
025	PRODEJNA	30,60	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5	300
026	SKLAD	42,50	B1	K4 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5	200

1) TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA STROPĚ A NA SPODNÍM LÍCI SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN
2) SKLADBA B7 PLATÍ PRO SCHODIŠTĚ

LEGENDA SVÍTIDEL :

Označení	Typ	Název
F	4x18W, IP20, EP	4x18W, M600, plexi kryt IP20
I	4x18W, IP20, EP	4x18W, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka
S	2x36W, IP40, EP	Zářivkové interiérové, IP40
B	2x26W, IP20, EP	Zářivkové interiérové, IP20
Q	1x50W, IP20	Bodové halogenové, IP20
C	2x26W, IP20, EP	Zářivkové interiérové, IP20, přisazené
X	2x26W, IP20, EP	Zářivkové interiérové, IP20, vestavné
U	1x150W, IP20	Metalhalogenidové interiérové, IP20, závěsné
A	1x32W, IP43	Zapuštěné stropní, do přesazeného betonového monolitu, IP43
D	2x60W, IP55	Žárovkové interiérové, IP55
Z	3x75W, IP43	Žárovkové interiérové, IP43

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V /TN–S

OCHRANA DLE ČSN EN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACÍ
–PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
–DOPLNĚNÁ– DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–3 : VIZ. PROTOKOL Č.10/2009

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS BRNO, ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00, TEL./FAX :541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ING. PARÁKOVÁ		
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		
Zpracoval	ING. KRUTILEK, ING. PARÁKOVÁ		ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s., Dolní Němcová 1720, CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel: 571 664111, Fax: 571 664400, E-mail: ep@elektroprojekta.cz
Kreslil	ING. KRUTILEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5102A3.dwg
Objekt	SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE SO 06.4 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	20RE5–7451
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	04