

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA OZN.	PODLAHA DRUH	OSVĚTLENOST Em (lx)	UGR	PODHLED
	KOMUNIKACE A TECHNICKÉ PROSTORY						
01.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	33,70	C1	S1 – PUR STĚRKA	200	25	–
01.02	SCHODIŠTĚ	15,70	B1	K1 – KER. DLAŽBA	100	25	–
01.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	–	–
01.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	–	–
01.05	ROZVADĚČ EL VÝTAHU V1	1,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA	200	25	–
01.06	ROZVADĚČ EL VÝTAHU V2	0,70	B1	K2 – KER. DLAŽBA	–	–	–
01.07	CHODBA	41,30	C1	S1 – PUR STĚRKA	100	25	–
01.08	CHODBA	21,90	B2	K2 – KER. DLAŽBA 30%	STÁVAJÍCÍ	–	–
01.09	ÚKLID	9,75	B1	K2 – KER. DLAŽBA	100	25	–
01.10	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–	–	–	–	–
01.11	INSTALAČNÍ CHODBA	87,00	C3	E1 – CEM. POTĚR	100	25	–
01.12	ROZVODNA EL – OBJ. A1+C1	32,00	B1	K2 – KER. DLAŽBA	200	25	–

POZNÁMKA :

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PŘÍSTAVBĚ SUTERÉNU OBJEKTU C1 (KROMĚ ROZVODNY M.Č. 01.12) NAPOJIT Z NOVÉHO ROZVADĚČE RN10C1 PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ. ROZVADĚČ RN10C1 JE NAVRŽEN JAKO SKUPINOVÁ JEDNOTKA (VČETNĚ CENTRÁLNÍ BATERIE) A JE UMÍSTĚN V M.Č. 0.20 V PŘÍZEMÍ OBJEKTU C1.
V ROZVODNĚ 01.12 BUDOU OSAZENA NOUZOVÁ SVÍTIDLA S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM.

ELEKTROINSTALACI PROVÉST V SOUSTAVĚ TN–S, Cu KABELY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (DLE VYHL.č.23/2008 Sb.).
ROZVODY ULOŽIT V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POD OMÍTKU, PŘÍPADNĚ UPEVNIT KOVOVÝMI PŘÍCHYTKAMI S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU KE STROPU, PŘÍPADNĚ JINÝM POŽÁRNĚ ODOLNÝM KONSTRUKCÍM.
VOLNĚ VEDENÉ KABELY MUSÍ MÍT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1 A POŽADOVANOU FUNKČNOST PŘI POŽÁRU (DLE PBŘ) V CELÉ KABELOVÉ TRASY (VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE).

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI PROVÉST DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2 NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMÝVADLEM PŘÍP. DŘEZEM PROVÉST ELEKTROINSTALACI DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.2 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNY A UMÝVACÍ PROSTORY.
V TĚCHTO MÍSTNOSTECH PROVÉST OCHRANNÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ A POTRUBÍ A PŘIPOJIT JE NA OCHRANNÝ VODIČ ROZVODNÉ SOUSTAVY.

DEATILNĚJŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ UPEVNĚNÍ SVÍTIDEL A PROVEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

DO SVĚTELNÝCH ROZVADĚČŮ OSADIT 3f MONITORY – MODULY PRO HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ.

LEGENDA :

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

A/1 — ČÍSLO OKRUHU

A – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, VESTAVNÉ
B – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘISAZENÉ
C – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S REDUKOVANÝM PIKTOGRAMEM, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘISAZENÉ
D – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘISAZENÉ
E – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, DVOUSTRANNÉ, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, VESTAVNÉ
F – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, DVOUSTRANNÉ, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘISAZENÉ
G – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP65, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘISAZENÉ
H – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, IP41, S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 1 HODINA, PŘISAZENÉ

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

RN10C1 – ROZVADĚČ PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ (SKUPINOVÁ JEDNOTKA)

F3 – SIGNALIZAČNÍ PANEL K SKUPINOVÉ JEDNOTCE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 1NPE AC 50Hz 230V / TN–S
2PE DC 220V / TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2140 A TNI 33 2140 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : – IZOLACÍ
– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (PO)
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM (P1)
DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č.13/2012

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS BRO ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX :541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ŠLOSAR		
Kontroloval	ING. BĚHAL		EP ROŽNOV a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz
Zpracoval	ŠLOSAR		
Kreslil	ŠLOSAR		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8xA4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248E5104C1.DWG
Objekt	SO 10 LŮŽKOVÁ ČÁST – OBJEKT C1 SO 10.4 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	248E5–1403
Název	PŮDORYS SUTERÉNU – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	06