

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M² /	PODLAHA OZN.	PODLAHA DRUH	OSVĚTLENOST Em (lx)	UGR	PODHLED
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY						
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	28,80	B3	K3 – KER. DLAŽBA	200	25	R3–2800 MM
1.01a	ROZVADĚČE EL	3,70	B3	K2 – KER. DLAŽBA	200	25	–
1.02	SCHODIŠTĚ	19,35	A1,A3	P1b – VINYL	STÁVAJÍCÍ	–	–
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	–	–
1.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	–	–
1.05	CHODBA	15,60	A1	P1a – VINYL	200	25	R6–2400 MM
1.06	ŠACHTA VZT	6,85	C4	E1 – CEM. POTĚR	–	–	–
1.07	CHODBA	–	D1	F1 – MRAMOR. DLAŽBA	–	–	–
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST						
1.10	ŠATNA PERSONÁLU	9,00	A1	P1c – VINYL	200	22	R3–2800 MM
1.11	VSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	5,70	A1	P1c – VINYL	200	22	R3–2400 MM
1.12	VÝSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	6,10	A1	P1d – VINYL	200	22	R3–2400 MM
1.12a	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA PERSONÁLU	1,70	A1	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.13	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ –FILTR PACIENTŮ	12,25	A1	P1a – VINYL	200	22	R2–2400 MM
1.14	CHODBA	80,40	A1	P1a – VINYL	200	25	R6–2400 MM
1.15	VÝŠEŘOVNA	20,25	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	500	19	R1–2800 MM
1.16	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	11,15	A1	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.17	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,90	A1	P1d – VINYL	200	22	R5–2800 MM
1.18	WC PACIENTŮ – PTP	3,45	B3	K6 – KER. DLAŽBA	200	22	R3–2400 MM
1.19	ÚKLID	2,10	B3	K4 – KER. DLAŽBA	100	25	R3–2400 MM
1.20	VÝŠEŘOVNA	18,00	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	500	19	R2–2800 MM
1.21	PRACOVNA SESTER	16,50	A2	P2a – VINYL ANTISTATIK	500	19	R3–2800 MM
1.22	DENNÍ MÍSTNOST	6,80	A1	P1f – VINYL	200	22	R3–2800 MM
1.23	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,20	A1	P1f – VINYL	200	22	R3–2800 MM
1.24	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,80	A6	P1d – VINYL	200	22	R5–2800 MM
1.25	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,40	B3	K4 – KER. DLAŽBA	200	22	R3–2400 MM
1.26	WC PERSONÁLU	1,90	B3	K4 – KER. DLAŽBA	200	22	R3–2400 MM
1.27	SKLAD	5,20	A1	P1c – VINYL	200	25	R3–2800 MM
1.28	SKLAD	7,00	A1	P1c – VINYL	200	25	R3–2800 MM
1.29	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,45	B3	K4 – KER. DLAŽBA	300	22	R3–2800 MM
1.30	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–	–	–	–	–
1.31	PŘEDSÍŇ	2,15	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.32	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,35	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.33	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,60	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.34	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,45	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.37	PŘEDSÍŇ	6,55	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.38	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.39	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.40	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.41	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.42	PŘEDSÍŇ	6,30	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.43	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.44	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.45	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.46	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.47	PŘEDSÍŇ	6,30	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.48	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.50	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.52	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.53	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,30	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.54	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,85	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
1.55	PŘEDSÍŇ	2,00	A4	P1e – VINYL	200	25	R2–2400 MM
1.56	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	4,30	A4	P1d – VINYL	200	22	R5–2400 MM
1.57	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,10	A4	P1e – VINYL	300	19	R4–2800 MM
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – ŘÍDÍCÍ ÚSEK						
1.60	FILTR PERSONÁLU	7,55	A1	P1a – VINYL	200	25	R6–2400 MM
1.61	PŘEDSÍŇ	2,55	A4	P1g – VINYL	200	25	R3–2400 MM
1.62	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	3,35	B3	K4 – KER. DLAŽBA	200	22	R5–2400 MM
1.63	PRACOVNA LÉKAŘE	15,25	A4	P1g – VINYL	500	19	R4–2800 MM
1.64	PŘEDSÍŇ	4,20	A4	P1g – VINYL	200	25	R3–2400 MM
1.65	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	200	22	R5–2400 MM
1.66	PRACOVNA PRIMÁŘE	23,60	A4	P1g – VINYL	500	19	R4–2800 MM
1.67	PŘEDSÍŇ	4,55	A4	P1g – VINYL	200	25	R3–2400 MM
1.68	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	200	22	R5–2400 MM
1.69	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	15,40	A4	P1g – VINYL	500	19	R4–2800 MM

POZNÁMKA :

ELEKTROINSTALACI PROVÉST V SOUSTAVĚ TN–S, KABELY S MĚDĚNÝMI JÁDRY, SPLŇUJÍCÍMI VYHLÁŠKU Č.23/2008 Sb. KABELY ULOŽIT V KABELOVÝCH ŽLABECH V MEZISTROPECH A POD OMÍTKOU. EL.ROZVODY A UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL KOORDINOVAT S ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ.

ROZVODY "DO" A "MDO" VÉST V SAMOSTATNÝCH ODDĚLENÝCH TRASÁCH.

VEŠKERÉ VOLNĚ VEDENÉ KABELY V 1.PATŘE OBJEKTU C1 MUSÍ MÍT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1.

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMÝVADLEM PŘÍP. DŘEZEM PROVÉST ELEKTROINSTALACI DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000–7–701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.2 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNY A UMÝVACÍ PROSTORY. V TĚCHTO MÍSTNOSTECH PROVÉST OCHRANNÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ A POTRUBÍ A PŘIPOJIT JE NA OCHRANNÝ VODIČ ROZVODNÉ SOUSTAVY.

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI PROVÉST DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2 NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

ROZVADĚČ RSM20C1 – ČÁST "MDO" NAPOJIT Cu KABELEM 5x70 Z ROZVADĚČE RHMC1 (SUTERÉN – M.Č. 01.12). ČÁST "DO" NAPOJIT Cu KABELEM 5x16 Z ROZVADĚČE RHDC1 (SUTERÉN – M.Č. 01.12). OBA KABELY MUSÍ MÍT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B2ca s1d1".

VENTILÁTORY POŽÁRNÍHO PŘETLAKOVÉHO VĚTRÁNÍ (2KS) NAPOJIT Z ROZVADĚČE RHDC1/EVAK KABELY 5x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1 A S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (KABEL TYP IV DLE PŘÍLOHY Č.2 VYHL. Č.23/2008 Sb.).

POŽÁRNÍ KLAPKY (2KS V M.Č. 0.09 A 1KS V M.Č. 1.13) NAPOJIT Z ROZVADĚČE RHDC1/EVAK KABELEM 3x1,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1 A S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (KABEL TYP IV DLE PŘÍLOHY Č.2 VYHL. Č.23/2008 Sb.).

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY JSOU SOUČÁSTÍ PS 02.5.

FAN–COILY NAPOJIT Z ROZVADĚČE RSM20C1 KABELY 3x1,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1.

LEGENDA :

- A – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO KOVOVÉHO PODHLEDU M600, 4x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, LOS + KRYCÍ SKLO, IP54
- B – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600, 4x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, LOS + KRYCÍ SKLO, IP54
- C – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600, 4x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP54
- D – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 2x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP40
- E – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, PŘISAZENÉ, 4x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, LEŠTĚNÝ OPTICKÝ SYSTÉM, IP20
- F – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 4x24W, EL. PŘEDŘ., LEŠTĚNÝ OPTICKÝ SYSTÉM, IP20
- G – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 3x24W, EL. PŘEDŘ., LEŠTĚNÝ OPTICKÝ SYSTÉM, IP20
- H – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ KRUHOVÉ VESTAVNÉ (DOWNLIGHT), 1x26W, EL.PŘEDŘADNÍK, LEŠTĚNÝ REFLEKTOR, SKLO, IP44
- J – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ KRUHOVÉ VESTAVNÉ (DOWNLIGHT), 2x26W, EL.PŘEDŘADNÍK, LEŠTĚNÝ REFLEKTOR, SKLO, IP44
- K – SVÍTIDLO PLASTOVÉ PŘISAZENÉ, PRO KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKU 1x26W, KRUHOVÉ, BÍLÉ, PLASTOVÝ KRYT, IP65
- L – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 3x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP40
- M – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 4x24W, EL. PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP40
- P – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, PRŮMYSLOVÉ PLASTOVÉ PRACHOTĚSNÉ, 1x54W, EL.PŘEDŘADNÍK, PC KRYT, IP65
- Q – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, PRŮMYSLOVÉ PLASTOVÉ PRACHOTĚSNÉ, 2x54W, EL.PŘEDŘADNÍK, PC KRYT, IP65
- R – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, DO SÁDROKARTONU, 4x24W, EL.PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP54
- S – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, PŘISAZENÉ 2x24W, EL.PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, PRIZMATICKÝ KRYT, IP40
- V – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ T5, VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 A SÁDROKARTONU, 1x54W, EL.PŘEDŘADNÍK, PLEXI KRYT, IP40
- X – SVÍTIDLO PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, SOUČÁST LŮŽKOVÉ RAMPY, DODÁVKA NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU
- Y – SVÍTIDLO PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, SOUČÁST LŮŽKOVÉ RAMPY, DODÁVKA NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU
- Z – SVÍTIDLO LED, VESTAVNÉ DO STĚNY, 4,5W, 230V, DIFUZOR, PRO ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ Z POZICE PŘI ZEMI MONTÁŽ CCA 0,5m NAD PODLAHOU, IP44

- R.. – EL. ROZVADĚČ
- – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (SOUČÁST PS 02.5)
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1, 10AX, 250V, BARVA BÍLÁ
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 5, 10AX, 250V, BARVA BÍLÁ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6, 10AX, 250V, BARVA BÍLÁ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 7, 10AX, 250V, BARVA BÍLÁ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1, 10AX, 250V, IP44, BARVA BÍLÁ
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 5, 10AX, 250V, IP44, BARVA BÍLÁ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6, 10AX, 250V, IP44, BARVA BÍLÁ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, ŘAZENÍ 1, 10AX, 250V, IP54, BARVA ŠEDÁ
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, ŘAZENÍ 5, 10AX, 250V, IP54, BARVA ŠEDÁ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, ŘAZENÍ 6, 10AX, 250V, IP54, BARVA ŠEDÁ
- ZAPÍNACÍ OVLADAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1/0, 10AX, 250V, IP20, BARVA BÍLÁ
- ZAPÍNACÍ OVLADAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1/0, 10AX, 250V, IP44, BARVA BÍLÁ
- TŘÍPÓLOVÝ VYPÍNAČ VE SKŘÍNI, 50A, 3x400V, IP54 (PRO NAPOJENÍ VÝTAHU)
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 250V AC, 16A, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 250V AC, 16A, NÁSTĚNNÁ, IP54
- PZ – VÝVOD PRO EL. POHON ŽALUZIÍ
- KOLÉBKOVÝ ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ, 1/0 + 1/0 S BLOKOVÁNÍM, 10AX, 250V AC, BARVA BÍLÁ, IP20
- IP44 KOLÉBKOVÝ ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ, 1/0 + 1/0 S BLOKOVÁNÍM, 10AX, 250V AC, BARVA BÍLÁ, IP44
- PK POŽÁRNÍ KLAPKA, 230V, NAPOJENO Z RHDC1/EVAK (DODÁVKA VZT)
- EVTO VYHŘÍVANÝ STŘEŠNÍ VTOK, 230V, 10–30W (DODÁVKA ZTI), NAPOJENO Z RSM20C1
- FC FAN–COIL, 230V, 30–115W, (DODÁVKA VZT), NAPOJENO Z RSM20C1, MDO

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2140 A TNI 33 2140 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : – IZOLACÍ
– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (PO)
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM (P1)
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM (P2)
DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (P4)
DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č.13/2012

URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY : VIZ PROJEKT LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ŠLOSAR	
Kontroloval	ING. BĚHAL	
Zpracoval	ŠLOSAR	
Kreslil	ŠLOSAR	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIER AS BRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV
EP ROŽNOV a.s.
Bobrovy Mlmovně 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8xA4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248E5103C1.DWG
Objekt	SO 10 LŮŽKOVÁ ČÁST – OBJEKT C1 SO 10.4 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	231E5–1402
Název	PŮDORYS 1.PATRA – HLAVNÍ OSVĚTLENÍ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	05