

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

O.Z.N.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²	PODLAHA		OPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	SPOLEČNÉ PROSTORY							
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA v obj. C2	24,50	--	DK2-STÁV. MRAMOR	---	OSH	MD-B	---
1.02	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	10,30	A1	P1b – PVC	Ob, V=980	OSH	MD-B	R1-2800
1.03	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	7,30	A1	P1b – PVC	---	OSH	MD-B	R1-2800
1.04	SKLAD MOBIL. PROSTŘEDKŮ	13,50	A1	P1e – PVC	---	OSH	MD-B	R3-2800
1.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	--	---	---	---	---	---
1.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,25	--	---	---	---	---	---
1.11	KOMUNIKAČNÍ HALA	31,10	B1	K1 – KER. DLAŽBA	O1, V=1950	OSH	MD-B	R1-2800
1.12	SCHODIŠTĚ	17,70	B1, D	K1 – KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	OSH	MD-B	---
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,60	--	---	---			
1.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,60	--	---	---			
	LŮŽKOVÁ JEDNOTKA							
1.21	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,00	A1	P1d – PVC	O11, V=880	OSH,OSS	MD-C1	R1-2800
1.22	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,70	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.22a	PŘEDSÍŇ	3,60	A1	P1b – PVC	---	OSS	MD-C2	R3-2400
1.23	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC	O10, V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.25a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R3-2400
1.26	WC PACIENTŮ	2,10	A1	P1f – PVC	O3, V=1880	OSS	MD-B	R1-2400
1.27	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	P1c – PVC	O10, V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,10	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.29a	PŘEDSÍŇ	7,60	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R3-2400
1.30	SPRCHA PACIENTŮ	2,90	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.31	WC PACIENTŮ	2,20	A1	P1f – PVC	O3, V=1880	OSS	MD-B	R1-2400
1.32	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,00	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.32a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R3-2400
1.33	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC	O10, V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.34a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R3-2400
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.37	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,30	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.37a	PŘEDSÍŇ	8,20	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R3-2400
1.38	WC PACIENTŮ	2,50	A1	P1f – PVC	O3, V=1880	OSS	MD-B	R1-2400
1.39	SPRCHA PACIENTŮ	2,80	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.40	PŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ	22,90	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.40a	PŘEDSÍŇ	3,90	A1	P1b – PVC	---	OSS	MD-C2	R3-2400
1.41	WC PACIENTŮ	2,20	A1	P1f – PVC	O3, V=1880	OSS	MD-B	R1-2400
1.42	SPRCHA PACIENTŮ	2,70	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.43	SKLAD	11,20	A1	P1e – PVC	---	OSH,OSS	MD-B	OSH
1.44	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	17,60	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.44a	PŘEDSÍŇ	6,90	A1	P1b – PVC	---	OSS	MD-C2	R3-2400
1.45	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.46	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	A1	P1c – PVC	O10, V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.47	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,30	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.48a	PŘEDSÍŇ	4,30	A1	P1b – PVC	---	OSS	MD-C2	R3-2400
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.50	CHODBA	117,20	A1	P1a – PVC	---	OSH,OSS	MD-C1	R4-2400
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.52	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,20	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.53	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	10,50	A1	P1c – PVC	O10,V=1880	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.54	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30	A1	P1f – PVC	O4, V=2480	OSS	---	R2-2400
1.55	PŘEDSÍŇ	6,10	B1	K3 – KER. DLAŽBA	O5, V=1880	OSH,OSS	MD-B	R3-2400, 2800
1.56	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,50	B1	K3 – KER. DLAŽBA	O5, V=1880	OSS	MD-B	R3-2400
1.57	ÚKLID	1,80	B1	K4 – KER. DLAŽBA	O8, V=1880	OSH,OSS	MD-B	R3-2800
1.58	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCŮ	3,00	B2	K3 – KER. DLAŽBA	O6, V=2480	OSH,OSS	MD-B	R2-2800
1.59	WC IMOBILNÍCH PACIENTŮ	3,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA	O3, V=1880	OSS	MD-B	R3-2400
1.60	VYŠETŘOVNA	17,30	A2	P2a – PVC EL VOD.	O2, V=2080	OSH,OSS	MD-B	R1-2800
1.61	PRACOVNA SESTER	15,90	A2	P2a – PVC EL VOD.	O2, V=2080	OSH,OSS	MD-C3	R1-2800
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST – EL	6,90	A1	P1e – PVC	---	OSH	MD-B	OSH
1.63	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	5,60	A1	P1b – PVC	O9, V=2080	OSH,OSS	MD-C1	R3-2800
1.64	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,70	A1	P1b – PVC	O9, V=2080	OSH,OSS	MD-C1	R3-2800
1.65	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,70	B1	K4 – KER. DLAŽBA	O7, V=2080	OSH,OSS	MD-B	R3-2800
1.66	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	10,40	B3	K2 – KER. DLAŽBA	O4, V=2480	OSH,OSS	MD-B	R3-2800
1.67	PRACOVNA LÉKAŘŮ	10,30	A1	P1b – PVC	---	OSH,OSS	MD-C2	R1-2800
1.68	SKLAD	1,80	A1	P1e – PVC	---	OSH	MD-B	R3-2800
1.68a	SKLAD ÚKLIDU	1,60	A1	P1e – PVC	---	OSH	MD-B	R3-2800
1.69	TECHNICKÁ MÍSTNOST – VZT	11,00	B3	K5 – KER. DLAŽBA	---	OSH	MD-B	OSH

POZNÁMKA :

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V 1.PATŘE OBJEKTU C2 NAPOJIT Z NOVÉHO ROZVADĚČE RN20C2 PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ. ROZVADĚČ RN20C2 JE NAVRŽEN JAKO SKUPINOVÁ JEDNOTKA (VČETNĚ CENTRÁLNÍ BATERIE) A JE UMÍSTĚN V M.Č. 1.62.

ELEKTROINSTALACI PROVÉST V SOUSTAVĚ TN–S, Cu KABELY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (DLE VYHL.č.23/2008 Sb.). ROZVODY ULOŽIT V PŘÍPADĚ ZDĚNÝCH PŘÍČEK POD OMÍTKU, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NAD PODHLEDY – UPEVNIT KOVOVÝM PŘÍCHYTKAMI S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU KE STROPU, PŘÍPADNĚ JINÝM POŽÁRNĚ ODOLNÝM KONSTRUKCÍM. PŘÍVODY KE SVÍTIDLŮM NA SÍŇ PŘÍČKÁCH VÉST V DUTINÁCH PŘÍČEK.
VOLNĚ VEDENÉ KABELY MUSÍ MÍT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1 A POŽADOVANOU FUNKČNOST PŘI POŽÁRU (DLE PBŘ) V CELÉ KABELOVÉ TRASY (VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE).

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI PROVÉST DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2 NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMÝVADLEM PŘÍP. DŘEZEM PROVÉST ELEKTROINSTALACI DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000–7–701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.2 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNY A UMÝVACÍ PROSTORY.
V TĚCHTO MÍSTNOSTECH PROVÉST OCHRANNÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ A POTRUBÍ A PŘÍPOJIT JE NA OCHRANNÝ VODIČ ROZVODNÉ SOUSTAVY.

DEATILNĚJŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ UPEVNĚNÍ SVÍTIDEL A PROVEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

DO ROZVADĚČE RSM20C2 OSADIT 3f MONITORY – MODULY PRO HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ (MDO + DO).

LEGENDA :

- A/1 — NOUZOVÁ SVÍTIDLA
  - ČÍSLO OKRUHU
  - A – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, VESTAVNÉ
  - B – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘÍSAZNÉ
  - C – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S REDUKOVANÝM PIKTOGRAMEM, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘÍSAZNÉ
  - D – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘÍSAZNÉ
  - E – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, DVOUSTRANNÉ, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, VESTAVNÉ
  - F – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, S PIKTOGRAMEM, DVOUSTRANNÉ, IP41, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘÍSAZNÉ
  - G – SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x8W, BEZ PIKTOGRAMU, IP65, OKRUHOVÝ MONITORING, PŘÍSAZNÉ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- RN20C2 – ROZVADĚČ PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ (SKUPINOVÁ JEDNOTKA)

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 1NPE AC 50Hz 230V / TN–S
2PE DC 220V / TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2140 A TNI 33 2140 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : – IZOLACÍ
– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (PO)
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM (P1)
DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č.14/2012

URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY : VIZ PROJEKT LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní inženýr projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	ATELIÉR AS spol. s r.o.
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHÁLKA	SLAVKOVSKÁ 15, BRNO 602 00
Zodpovědný projektant	ŠLOSÁR	TEL/FAX: 541 218 235
Kontroloval	ING. BŘEHAL	EP ROŽNOV a.s.
Zpracoval	ŠLOSÁR	Bobrky, Němcová 1720
Kreslil	ŠLOSÁR	CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Subdodavatel PD		Tel: 571 654111, Fax: 571 654400
Vedoucí projektu		E-mail: ep@eproznov.cz
Zpracoval		

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	10x44
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	410756025
		Soubor	248E5104C2.DWG
Objekt	SO 11 LŮŽKOVÁ ČÁST – OBJEKT C2 SO 11.4 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	248E5–1413
Název	PŮDORYS 1.PATRA – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	06